



## وثيقة المطابقة Conformity Document

Certificate No:	<b>QAD-2021.0115.01-AC</b>	رقم الشهادة:
Expiry Date:	<b>10 April 2022</b>	تاريخ الإنتهاء:

Issuing Date: **11 April 2021** تاريخ الإصدار:

Conformity Scheme: **Ozone Friendly Air Cooled Unitary Air Conditioners** برنامج المطابقة:

Product: **Split Air Conditioner** المنتج:

Name and Address of the Licensee: **Daikin Middle East and Africa FZE  
Plot MO0426, Jafza North, P.O.Box  
18674, Jebel Ali, Dubai , UAE** اسم و عنوان صاحب  
الحق باستخدام العلامة:

Name and Address of the Manufacturer and the Factory: **DAIKIN AIR CONDITIONING INDIA  
PVT. LTD  
SP2-12 to SP2-15 & SP2-24 to SP2-27,  
RIICO New Industrial  
Complex(Majrakath), Neemrana,  
Alwar-301 705, Rajasthan, India** اسم وعنوان المصنع  
ومكان التصنيع:

Trademark / Brand Name: **DAIKIN** العلامة التجارية / الاسم  
التجاري:



QAD-2021.0115.01-AC

This is an electronic certificate and does not require stamp

Visit our website to verify this certificate:

<https://jawdah.qcc.abudhabi.ae/en/pages/homepage.aspx>

Any changes or modification on this certificate will affect its validity

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقع جودة الإلكتروني:

<https://jawdah.qcc.abudhabi.ae/en/Pages/homepage.aspx>

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



## وثيقة المطابقة Conformity Document

Certificate No:	<b>QAD-2021.0115.01-AC</b>	رقم الشهادة:
Expiry Date:	<b>10 April 2022</b>	تاريخ الإنتهاء:

Model	Characteristics	Additional information
FTKF12TVMVZK /RKFG12TVMVZK	Rated cooling capacity at T3 conditions (kW): 3.93; COP at T1 conditions (W/W): 4.35; Power Factor at T3: 0.95; Refrigerant: R32	
FTKF24TVMTZK /RKFG24TVMTZK	Rated cooling capacity at T3 conditions (kW): 5.88 ; COP at T1 conditions (W/W): 3.51; Power Factor at T3: 0.95; Refrigerant: R32	
FDMF54AVMK/RZF54AYMK	Rated cooling capacity at T3 conditions (kW): 13.77; COP at T1 conditions (W/W): 3.51; Power Factor at T3: 0.90; Refrigerant: R32	
FDMF48AVMK/RZF48AYMK	Rated cooling capacity at T3 conditions (kW): 12.31; COP at T1 conditions (W/W): 3.51; Power Factor at T3: 0.90; Refrigerant: R32	

Notes:



QAD-2021.0115.01-AC

This is an electronic certificate and does not require stamp

Visit our website to verify this certificate:

<https://jawdah.qcc.abudhabi.ae/en/pages/homepage.aspx>

Any changes or modification on this certificate will affect its validity

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقع جودة الإلكتروني:

<https://jawdah.qcc.abudhabi.ae/en/Pages/homepage.aspx>

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها