



GUIDE D'UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

**GROUPE D'EAU GLACÉE À COMPRESSEUR À VIS À
CONDENSATION PAR EAU
RÉGULATEUR MICROTECH III
D-EOMWC00A07-16FR**



Table des matières

INTRODUCTION	3	REMISE A ZERO DE LA TEMPERATURE DE	26
LIMITES DE FONCTIONNEMENT DU	4	SORTIE DE L'EAU (TSE)	27
REGULATEUR	4	CONTROLE DE LA CAPACITE DE L'UNITE	27
CARACTERISTIQUES DU	4	DEPASSEMENTS DE LA CAPACITE DE	30
REGULATEUR	4	L'UNITE	30
DESCRIPTION GENERALE	5	FONCTIONS DU CIRCUIT.....	33
DISPOSITION DES COMMANDES		CALCULS	33
D'UTILISATION	5	LOGIQUE DE CONTROLE DU CIRCUIT	34
DESCRIPTION DU REGULATEUR.....	7	ÉTAT DU CIRCUIT.....	35
STRUCTURE MATERIELLE	7	COMMANDE DU COMPRESSEUR	35
ARCHITECTURE DU SYSTEME	8	CONTROLE DE LA CONDENSATION DE LA	
DÉTAILS DU RÉSEAU DE CONTRÔLE	9	PRESSION	38
SEQUENCE DE FONCTIONNEMENT	10	CONTROLE EXV.....	39
FONCTIONNEMENT DU	13	INJECTION DE LIQUIDE.....	41
REGULATEUR	13	ALARMES ET EVENEMENTS	42
ENTREES/SORTIES DU MICROTECH III ...	13	INDICATIONS D'ALARMES.....	42
MODULES D'EXTENSION D'E/S DES		SUPPRESSION D'ALARMES	42
COMPRESSEURS N° 1 A N° 3.....	14	DESCRIPTION DES ALARMES	42
E/S DES VDE DES CIRCUITS N° 1 A N° 3..	14	ÉVENEMENTS DE L'UNITE.....	44
MODULE D'EXTENSION D'E/S DU		ALARMES D'ARRET DU CIRCUIT	44
VENTILATEUR DU CIRCUIT #2.....	15	ÉVENEMENTS DE CIRCUIT.....	49
MODULE D'EXTENSION D'E/S DU		ENREGISTREMENT DES ALARMES	51
VENTILATEUR DU CIRCUIT #3.....	15	UTILISATION DU REGULATEUR.....	52
MODULE D'EXTENSION D'E/S DE LA		NAVIGATION	53
POMPE A CHALEUR DE L'UNITE.....	15	INTERFACE D'UTILISATEUR A	60
POINTS DE CONSIGNE	16	DISTANCE EN OPTION.....	60
FONCTIONS DE L'UNITE	19	DEMARRAGE ET ARRET.....	62
CALCULS	19	ARRET TEMPORAIRE	62
MODELE DE L'UNITE	19	ARRÊT (SAISONNIER) PROLONGÉ.....	63
ACTIVATION DE L'UNITE.....	19	SCHEMA DU CABLAGE SUR PLACE	65
SELECTION DU MODE DE L'UNITE.....	19	DIAGNOSTIC DE BASE DU SYSTEME	66
ÉTATS DE LA COMMANDE DE L'UNITE....	20	DE COMMANDE	66
ÉTAT DE L'UNITE.....	21	MAINTENANCE DU REGULATEUR.68	
DELAI DE DEMARRAGE DU MODE GLACE21		ANNEXE	69
CONTROLE DE LA POMPE DE		DEFINITIONS.....	69
L'EVAPORATEUR	22	MAÎTRE / ESCLAVE	72
COMMANDE DE LA POMPE DU			
CONDENSEUR	23		
CONTROLE DE LA CONDENSATION	24		



Les régulateurs des unités sont LONMARK, certifiés par un module de communication LONWORKS en option.

Introduction

Ce manuel fournit des informations sur le réglage, l'utilisation, le dépannage et la maintenance des groupes frigorifiques à condensation par eau DAIKIN à 1, 2 et 3 circuits utilisant le régulateur Microtech III.

RENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTIFICATION DE DANGERS

DANGER

Les symboles de danger indiquent des situations dangereuses qui pourraient provoquer des blessures graves, voire la mort, si elles ne sont pas évitées.

AVERTISSEMENT

Les symboles d'avertissement indiquent des situations potentiellement dangereuses qui pourraient provoquer des dommages matériels ou des blessures corporelles graves, voire la mort, si elles ne sont pas évitées.

PRÉCAUTION

Les symboles de précaution indiquent des situations potentiellement dangereuses qui pourraient provoquer des dommages matériels ou des blessures corporelles si elles ne sont pas évitées.

Version logicielle : ce manuel s'applique aux unités EWWD G-EWLD G-EWWD I-EWLD I-EWWD J-EWLD J-EWWQ B. Vous pouvez connaître le numéro de la version logicielle de votre unité en sélectionnant l'option « About Chiller » (À propos du groupe d'eau glacée) dans le menu respectif, accessible sans mot de passe. Appuyer ensuite sur la touche MENU pour retourner à l'écran du menu.

Version BSP minimale : 8.44

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique : situation pouvant provoquer des dommages matériels ou des blessures corporelles. Cet équipement doit être correctement mis à la terre. Les connexions et la maintenance du panneau de commande MicroTech III ne doivent être réalisées que par du personnel expert dans le fonctionnement de cet appareil.

PRÉCAUTION

Composants sensibles à l'électricité statique. Une décharge d'électricité statique lors du maniement de cartes de circuit imprimé électroniques peut endommager les composants. Avant toute opération, décharger l'électricité statique éventuellement présente en touchant du métal nu à l'intérieur du panneau de commande. Ne jamais débrancher de câbles, de borniers de cartes de circuit imprimé ou de fiches électriques lorsque le panneau est sous tension.

AVIS

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et employé conformément à ce manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences dans les radiocommunications. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses frais. Daikin décline toute responsabilité découlant de toute interférence ou de la correction de celle-ci.

Limites de fonctionnement du régulateur

Fonctionnement (IEC 721-3-3) :

- Température -40...+70 °C
- Restriction LCD -20... +60 °C
- Restriction Process-Bus -25....+70 °C
- Humidité < 90 % h.r. (pas de condensation)
- Pression min. de l'air 700 hPa, correspondant à 3.000 m max. au-dessus du niveau de la mer

Transport (IEC 721-3-2) :

- Température -40...+70 °C
- Humidité < 95 % h.r. (pas de condensation)
- Pression min. de l'air 260 hPa, correspondant à 10 000 m max. au-dessus du niveau de la mer.

Caractéristiques du régulateur

Affichage des lectures de température et de pression suivantes :

- Température d'entrée et de sortie de l'eau glacée.
- Température et pression de saturation du fluide frigorigène de l'évaporateur.
- Température et pression de saturation du fluide frigorigène du condenseur.
- Température extérieure.
- Températures de la conduite de refoulement et de la conduite d'aspiration, surchauffe calculée pour les conduites de refoulement et d'aspiration.
- Pression d'huile.

Contrôle automatique des pompes à eau glacée (principale et de réserve). Le contrôle démarrera l'une des pompes (selon le moindre nombre d'heures de fonctionnement) quand l'unité est activée (pas nécessairement fonctionnant suite à une demande de refroidissement) et quand la température de l'eau approche du point de congélation.

Deux niveaux de sécurité pour la protection contre la modification non autorisée des points de consigne et des autres paramètres de contrôle.

Diagnostics d'avertissement et de panne pour informer les opérateurs des conditions d'avertissement et de panne en langage clair. Tous les événements et alarmes sont horodatés pour identifier clairement le moment où la condition de panne a eu lieu. En outre, les conditions de fonctionnements existantes avant une alarme ou un arrêt peuvent être rappelées pour aider à trouver la cause du problème.

Vingt-cinq alarmes préalables et conditions de fonctionnement associées sont disponibles.

Signaux d'entrée à distance pour la remise à zéro de l'eau glacée, la limitation de la demande et l'activation de l'unité.

Le mode d'essai permet au technicien de maintenance de commander manuellement les sorties du régulateur. Il peut aussi être utile pour réaliser un contrôle général du système.

Capacité de communication par système immotique (Building Automation System-BAS) sur des protocoles standard LonTalk^{MD}, Modbus^{MD} ou BACnet^{MD} pour tous les fabricants BAS.

Transducteurs de pression pour la lecture directe des pressions du système. Contrôle prioritaire des conditions de faible pression de l'évaporateur et de haute température et pression de refoulement afin de déclencher une action correctrice avant le déclenchement d'une procédure de panne.

Description générale

Le panneau de commande se trouve à l'avant de l'unité, sur l'extrémité du compresseur. À l'avant de l'unité, il y a trois portes : le panneau de commande se trouve derrière la porte à gauche. Le tableau électrique se trouve derrière les deux autres portes (celle au milieu et celle à droite).

Description générale

Le système de commande MicroTech III se compose d'un régulateur à microprocesseur et d'un certain nombre de modules d'extension, qui peut varier selon la taille et la conformation de l'unité. Ce système de commande assure les fonctions de contrôle et surveillance requises pour obtenir un fonctionnement efficace du groupe d'eau glacée.

L'opérateur peut surveiller toutes les conditions critiques de fonctionnement sur l'écran situé sur le régulateur principal. En plus d'assurer tous les contrôles de fonctionnement normaux, le système de commande MicroTech III déclenchera des actions correctrices si le groupe d'eau glacée fonctionne en dehors des conditions normales projetées. En cas de panne, le régulateur arrêtera un compresseur ou bien toute l'unité et activera une sortie d'alarme.

Le système est protégé par mot de passe et seul le personnel autorisé peut y accéder. Les seules exceptions sont l'affichage de certaines informations de base et l'effacement de certaines alarmes, qui peuvent être réalisés sans mot de passe. Aucun paramètre ne peut être modifié.

Disposition des commandes d'utilisation

Figure 1, Commandes d'utilisation






Figure 2, Commandes d'utilisation



Description du régulateur

Structure matérielle


Le système de commande MicroTech III pour groupes d'eau glacée à compresseur à vis à condensation par eau se compose d'un régulateur principal et d'un certain nombre de modules d'extension d'E/S associés, qui peut varier selon la taille et la conformation de l'unité.

Jusqu'à deux modules de communication BAS en option peuvent être fournis sur demande.

Un panneau d'interface d'opérateur à distance peut aussi être fourni, pouvant être connecté à neuf unités au maximum.

Les régulateurs MicroTech III avancés employés dans les groupes d'eau glacée à compresseur à vis à condensation par eau ne sont pas interchangeables avec des régulateurs MicroTech III préalables.

Figure 3: structure matérielle




Architecture du système

L'architecture globale de commande utilise les éléments suivants :

- un régulateur MicroTech III principal,
- les modules d'extension d'E/S nécessaires selon la configuration de l'unité,
- l'interface BAS en option choisie.

Figure 4, Architecture du système



BAS Interface (Bacnet, Lon, Modbus)	Interface BAS (Bacnet, Lon, Modbus)
Microtech III Main Controller	Contrôleur principal Microtech III
Peripheral Bus	Bus périphérique
I/O Extension Cool/Heat Switch	Extension M/A interrupteur chaud/froid
I/O Extension Fans Circuit 2	Extension M/A Ventilateurs Circuit 2
I/O Extension Fans Circuit 3	Extension M/A Ventilateurs Circuit 3
I/O Extension Compressor 1	Extension M/A Compresseur 1
I/O Extension EXV 1	Extension M/A EXV 1
I/O Extension Compressor 2	Extension M/A Compresseur 2
I/O Extension EXV 2	Extension M/A EXV 2
I/O Extension Compressor 3	Extension M/A Compresseur 3
I/O Extension EXV 3	Extension M/A EXV 3

Détails du réseau de contrôle

Un bus périphérique est utilisé pour connecter les extensions d'E/S au régulateur principal.

Régulateur/ Module d'extension	N° de pièce Siemens	Adresse	Utilisation
Unité	POL687.70/MCQ	pas d'application	Pour toutes les configurations
Compresseur #1	POL965.00/MCQ	2	
EEXV #1	POL94U.00/MCQ	3	
Compresseur #2	POL965.00/MCQ	4	Utilisé si configuré pour 2
EEXV #2	POL94U.00/MCQ	5	
Ventilateur #1	POL945.00/MCQ	6	
Compresseur #3	POL965.00/MCQ	7	Utilisé si configuré pour 3
EEXV #3	POL94U.00/MCQ	8	
Ventilateur #3	POL945.00/MCQ	9	
Pompe à chaleur (ou HP)	POL925.00/MCQ	25	Option pompe à chaleur


Modules de communication


Tous les modules suivants peuvent être connectés directement sur le côté gauche du régulateur principal pour autoriser le fonctionnement d'une interface BAS.

Module	N° de pièce Siemens	Utilisation
BacNet/IP	POL908.00/MCQ	En option
Lon	POL906.00/MCQ	En option
Modbus	POL902.00/MCQ	En option
BACnet/MSTP	POL904.00/MCQ	En option

Séquence de fonctionnement


Figure 5 : séquence de fonctionnement de l'unité (voir la figure 9 pour connaître la séquence de fonctionnement du circuit)





*** Les points mis en évidence sont considérés uniquement dans les unités à 2 ou 3 circuits.**

Figure 6 : séquence de fonctionnement du circuit



Fonctionnement du régulateur

Entrées/sorties du MicroTech III

Le refroidisseur peut être équipé de un à trois compresseurs.

Entrées analogiques

#	Description	Source du signal	Plage attendue
AI1	Température de l'eau entrant dans l'évaporateur	Thermistance NTC (10K@25°C)	-50°C – 120°C
AI2	Température de l'eau quittant l'évaporateur	Thermistance NTC (10K@25°C)	-50°C – 120°C
AI3	Température de l'eau entrant dans le condenseur	Thermistance NTC (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X1	Température de l'eau quittant le condenseur	Thermistance NTC (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X4	Réinitialisation LWT (Temp. de la sortie d'eau, ou TSE)	Courant 4-20 mA	1 à 23 mA
X7	Limite de demande	Courant 4-20 mA	1 à 23 mA
X8	Courant de l'unité	Courant 4-20 mA	1 à 23 mA

Sorties analogiques

#	Description	Signal de sortie	Plage
X5	VFD de la pompe du condenseur	0-10VCC	0 à 100 % (1000 étapes de résolution)
X6	Soupape de dérivation du condenseur	0-10VCC	0 à 100 % (1000 étapes de résolution)

Entrées numériques

#	Description	Signal fermé	Signal ouvert
DI1	Unité PVM	Erreur	Pas d'erreur
DI2	Commutateur de débit de l'évaporateur	Pas de débit	Débit
DI3	Double point de consigne / mode commutateur	Mode refroidissement	Mode glace
DI4	Alarme externe	A distance coupé	A distance enclenché
DI5	Commutateur unité	Unité hors service	Unité en service
DI6	Arrêt d'urgence	Unité hors service/arrêt rapide	Unité en service
X2	Limite courant activée	hors service	Activé
X3	Commutateur de débit du condenseur	Pas de débit	Débit

Sorties numériques

#	Description	Sortie hors service	Sortie en service
DO1	Pompe à eau # 1 de l'évaporateur	Pompe hors service	Pompe en service
DO2	Alarme de l'unité	Alarme non active	Alarme active (Clignotant : alarme circuit)
DO3	Tour de refroidissement Sortie 1	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO4	Tour de refroidissement Sortie 2	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO5	Tour de refroidissement Sortie 3	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO6	Tour de refroidissement Sortie 4	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO7			
DO8	Pompe à eau # 2 de l'évaporateur	Pompe hors service	Pompe en service
DO9	Pompe à eau du condenseur	Pompe hors service	Pompe en service

Modules d'extension d'E/S des compresseurs n° 1 à n° 3

Entrées analogiques

#	Description	Source du signal	Plage attendue
X1	Température de décharge	Thermistance NTC (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X2	Pression de l'évaporateur	Ratiométrique (0,5-4,5 Vdc)	0 à 5 Vcc
X3	Pression d'huile	Ratiométrique (0,5-4,5 Vdc)	0 à 5 Vcc
X4	Pression du condenseur	Ratiométrique (0,5-4,5 Vdc)	0 à 5 Vcc
X7	Protection du moteur	Thermistance PTC	pas d'application

Sorties analogiques

#	Description	Signal de sortie	Plage
Pas nécessaire			

Entrées numériques

#	Description	Signal fermé	Signal ouvert
X6	Erreur du démarreur	Erreur	Pas d'erreur
X8	Interrupteur de circuit	Circuit hors service	Circuit en service
DI1	Commutateur haute pression	Erreur	Pas d'erreur

Sorties numériques

Configuration E:U.

#	Description	Sortie hors service	Sortie en service
DO1	Démarrer le compresseur	Compresseur hors service	Compresseur en service
DO2	Alarme du circuit	Alarme du circuit hors service	Alarme du circuit en service
DO3	Circuit du chargement #2	Circuit du chargement #2 inactif	Circuit du chargement #2 activé
DO4	Circuit du déchargement #2/ Injection de liquide	Circuit du déchargement #2 inactif Injection de liquide inactive	Circuit du déchargement #2 activé / Injection de liquide activée
DO5	Circuit du chargement #1	Circuit du chargement #1 inactif	Circuit du chargement #1 activé
DO6	Circuit du déchargement #1	Circuit du déchargement #1 inactif	Circuit du déchargement #1 activé
X5	Glissière turbo	Glissière turbo inactive	Glissière turbo activée

E/S des VDE des circuits n° 1 à n° 3

Entrées analogiques

#	Description	Source du signal	Plage attendue
X1	Température de l'eau quittant l'évaporateur (*)	Thermistance NTC (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X2	Température d'aspiration	Thermistance NTC (10K@25°C)	-50°C – 120°C
X3			

Sorties analogiques

#	Description	Signal de sortie	Plage
Pas nécessaire			

Entrées numériques

#	Description	Signal fermé	Signal ouvert
DI1	Commutateur de débit de l'évaporateur (circuit)	Pas de débit	Débit

Sorties numériques

#	Description	Sortie hors service	Sortie en service
DO1	Vanne solénoïde de la ligne de liquide	Vanne solénoïde de la ligne de liquide inactive	Vanne solénoïde de la ligne de liquide active

Sortie du moteur pas à pas

# / N°	Description
M1+	Bobine du moteur pas à pas de la VDE n° 1
M1-	
M2+	Bobine du moteur pas à pas de la VDE n° 2
M2-	

Module d'extension d'E/S du ventilateur du circuit #2

Sorties numériques

#	Description	Sortie hors service	Sortie en service
DO1	Étape 1 du ventilateur du circuit 2 Ventilateur inactif Ventilateur actif	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO2	Étape 2 du ventilateur du circuit 2 Ventilateur inactif Ventilateur actif	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO3	Étape 3 du ventilateur du circuit 2 Ventilateur inactif Ventilateur actif	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO4	Étape 4 du ventilateur du circuit 2 Ventilateur inactif Ventilateur actif	Ventilateur hors service	Ventilateur en service

Module d'extension d'E/S du ventilateur du circuit #3

Sorties numériques

#	Description	Sortie hors service	Sortie en service
DO1	Étape 1 du ventilateur du circuit 3 Ventilateur inactif Ventilateur actif	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO2	Étape 2 du ventilateur du circuit 3 Ventilateur inactif Ventilateur actif	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO3	Étape 3 du ventilateur du circuit 3 Ventilateur inactif Ventilateur actif	Ventilateur hors service	Ventilateur en service
DO4	Étape 4 du ventilateur du circuit 3 Ventilateur inactif Ventilateur actif	Ventilateur hors service	Ventilateur en service

Module d'extension d'E/S de la pompe à chaleur de l'unité

Entrées numériques

#	Description	Signal fermé	Signal ouvert
DI1	Commutateur froid chaud	Mode froid	Mode chaud

Points de consigne

Les paramètres suivants sont rappelés durant la coupure d'alimentation. Ils sont réglés sur la valeur « **Par défaut** » et peuvent s'ajuster à n'importe quelle valeur de la colonne « **Plage** ».

L'accès pour la lecture et l'écriture de ces points de consigne est déterminé par les spécifications ordinaires de l'IHM (interface homme-machine) globale.

Tableau 1 : valeur du point de consigne et plage

Description	Défaut		Plage
Unité	Ft/Lb	SI	
Emplacement d'usinage	Non sélectionné		Pas sélectionné, Europe, USA
Activation de l'unité	Désactivée		Désactivée, activée
Source de contrôle	Locale		Locale, réseau
Modes disponibles	Froid		FROID FROID/avec GLYCOL FROID/GLACE avec GLYCOL GLACE TEST CHAUD/FROID CHAUD/FROID avec GLYCOL CHAUD/GLACE avec GLYCOL TEST
LWT (température de la sortie d'eau) froide 1	44 °F	7 °C	Voir section 0
LWT (température de la sortie d'eau) froide 2	44 °F	7 °C	Voir section 0
LWT chaude 1	113°F	45 °C	§
LWT chaude 2	113 °F	45 °C	§
LWT glace	25 °F	-4 °C	20 à 38°F / -8 à 4 °C
Démarrage Delta T	5 °F	2,7 °C	0 à 10 °F / 0 à 5 °C
Fermeture Delta T	2.7 °F	1,5 °C	0 à 3 °F / 0 à 1,7 °C
Activation Delta T (entre les compresseurs)	2 °F	1 °C	0 à 3 °F / 0 à 1,7 °C
Désactivation Delta T (entre les compresseurs)	1 °F	0,5 °C	0 à 3 °F / 0 à 1,7 °C
Baisse max.	3 °F/min	1,7 °C/min	0.5-5.0 °F /min / 0,3 à 2,7 °C/min
Hausse max.	3 °F/min	1,7 °C/min	0.5-5.0 °F /min / 0,3 à 2,7 °C/min
Minuterie de la recirculation de l'évaporateur	30		0 à 300 secondes
Contrôle de l'évaporation	Uniquement # 1		Uniquement #1, Uniquement #2, auto #1 Primaire, #2 Primaire
Type de réinitialisation LWT	Aucun		Aucun, 4-20mA, Retour
Réinitialisation max.	10 °F	5 °C	0 à 20 °F / 0 à 10 °C
Démarrer la réinitialisation de Delta T	10 °F	5 °C	0 à 20 °F / 0 à 10 °C
Charge douce	Désactivé		Activé, désactivé
Limité de capacité de démarrage	40%		20-100%
Rampe de charge douce	20 min		1-60 minutes
Limite de demande	Désactivé		Activé, désactivé
Courant @ 20mA	800 Amp		0 à 2000 Amp = 4 à 20 mA
Point de consigne de la limite du courant	800 Amp		0 à 2000 Amp
# des circuits	2		1-2-3
Délai du cycle d'eau glacée	12		1-23 heures
Point de consigne température de l'eau du condenseur	95 °F	35 °C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C
Valeur de contrôle de la condensation	Entrée cond.		Entrée cond., sortie cond., Pression
Type de sortie analogue de condensation	Aucun		Aucun, Vfd, soupape de dérivation
Point de consigne Tour 1	95 °F	35 °C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C
Point de consigne Tour 2	98,6 °F	37 °C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C
Point de consigne Tour 3	102,2 °F	39 °C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C

Description	Défaut		Plage
Unité	Ft/Lb	SI	
Point de consigne Tour 4	105,8 °F	41 °C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C
Différentiel tour 1	2,7 °F/1,5 °C		0,2 à 9 dF / 0,1 à 10 dK
Différentiel tour 2	2,7 °F/1,5 °C		0,2 à 9 dF / 0,1 à 10 dK
Différentiel tour 3	2,7 °F/1,5 °C		0,2 à 9 dF / 0,1 à 10 dK
Différentiel tour 4	2,7 °F/1,5 °C		0,2 à 9 dF / 0,1 à 10 dK
Vitesse min. VFD	10%		0 à 100%
Vitesse max. VFD	100%		0 à 100%
Ouverture min. de la soupape de dérivation	0%		0 à 100 %
Ouverture max. de la soupape de dérivation	95%		0 à 100 %
Gain prop. PID du vfd/soupape de dériv.	10.0		0 à 50
Temps de dériv. PID du vfd/soupape de dériv.	1,0 s		0 à 180s
Temps d'intég. PID du vfd/soupape de dériv.	600,0 s		0 à 600s
Réinitialiser délai glace	Non		Non, Oui
Communication SSS	Non		Non, Oui
PVM	Multi Point		Point unique, multi point, aucun (SSS)
Réduction du bruit	hors service		hors service, en service
Heure de début de la réduction du bruit	21:00		18:00 – 23:59
Heure de fin de la réduction du bruit	6:00		5:00 – 9:59
Décalage de la réduction de bruit du condenseur	10.0 °F	5 °C	0,0 à 25,0 °F
Décalage capteur LWT de l'évaporateur	0°F	0°C	-5,0 à 5,0°C / -9,0 à 9,0°F
Décalage capteur EWT de l'évaporateur	0°F	0°C	-5,0 à 5,0°C / -9,0 à 9,0°F
Minuterie démarrage-démarrage	10 min		6-60 minutes
Compresseur -Global	Ft/Lb	SI	
Minuterie arrêt-démarrage	5 min		3-20 minutes
Pression de pompage	14,3 PSI	100 kPa	10 à 40 PSI / 70 à 280 kPa
Limite du temps de pompage	120 sec		0 à 180 sec
Séquence d'arrêt charge légère	50%		20 à 50%
Point de séquence de démarrage de la charge	50%		50 à 100%
Délai d'activation	5 min		0 à 60 min
Délai de désactivation	3 min		3 à 30 min
Réinitialiser le délai d'activation	Non		Non, Oui
Nombre max. de comp. activés	2		1-3
Nombre de séquences du circuit 1	1		1-4
Nombre de séquences du circuit 2	1		1-4
Nombre de séquences du circuit 3	1		1-4
Activation de l'injection du liquide	185°F	85°C	75 à 90°C
Vannes solénoïde de la ligne liquide	Désactivé		Activé, désactivé
Pression faible de l'évaporateur = déchargement	23,2 PSI	160 kPa	Voir section 0
Pression faible de l'évaporateur = Maintien	27,5 PSI	180 kPa	Voir section 0
Délai de pression d'huile élevée	30 sec		10-180 sec
Différentiel de pression d'huile élevée	35 PSI	250 kPa	0 à 60 PSI / 0 à 415 kPa
Délai de niveau d'huile faible	120 sec		10 à 180 sec
Température de refoulement élevée	230 °F	110 °C	150 à 230 °F / 65 à 110 °C
Délai de rapport de pression faible	90 sec		30-300 sec
Limite de temps de démarrage	60 sec		20 à 180 sec
Gel de l'eau de l'évaporateur	36 °F	2,2 °C	Voir section 0
Test du débit de l'évaporateur	15 sec		5 à 15 sec
Temps de recirculation de l'évaporateur	3 min		1 à 10 min

Les points de consigne suivants existent individuellement pour chaque circuit :

Description	Par défaut		Plage
	Ft/Lb	SI	
Mode du circuit	Activé		Désactiver, Activer, Test
Contrôle de la capacité	Auto		Auto, Manual
Capacité	0%		0 à 100%
Capacité En. de l'économiseur	40%		40% à 75%
Minuteries de réinitialisation de cycle	Arrêt		Hors service, en service
Contrôle del'EXV (VDE)	Auto		Auto, manuel
Position de l'EXV (VDE)	Voir remarque 2 sous le tableau		0% à 100%
Pompage d'entretien	Arrêt		Hors service, en service
Décalage de la pression de l'évap.	0PSI	0kPa	-14,5 à 14,5 PSI / -100 à 100 kPa
Décalage de la pression du cond.	0PSI	0kPa	-14,5 à 14,5 PSI / -100 à 100 kPa
Décalage de la pression d'huile	0PSI	0kPa	-14,5 à 14,5 PSI / -100 à 100 kPa
Décalage de temp. d'aspiration	0°F	0°C	-5,0 à 5,0 deg
Décalage de temp. de refoulement	0°F	0°C	-5,0 à 5,0 deg
Point de consigne du ventilateur 1	95 °F	35°C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C
Point de consigne du ventilateur 2	98,6 °F	37°C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C
Point de consigne du ventilateur 3	102,2 °F	39°C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C
Point de consigne du ventilateur 4	105,8 °F	41°C	69,8 à 140 °F / 21 à 60 °C
Différentiel du ventilateur 1	2.7 °F	1.5 °C	0,2 à 9 dF / 0,1 à 10 dK
Différentiel du ventilateur 2	2.7 °F	1.5 °C	0,2 à 9 dF / 0,1 à 10 dK
Différentiel du ventilateur 3	2.7 °F	1.5 °C	0,2 à 9 dF / 0,1 à 10 dK
Différentiel du ventilateur 4	2.7 °F	1.5 °C	0,2 à 9 dF / 0,1 à 10 dK
Vitesse min. VFD	10%		0 à 45%
Vitesse max. VFD	100%		55 à 100%
Gain prop. PID de la vfd/soupape de dériv.	10.0		0 à 50
Temps de dériv. PID de la vfd/soupape de dériv.	1,0 s		0 à 180s
Temps d'intég. PID de la vfd/soupape de dériv.	600,0 s		0 à 600s

Plages réglées automatiquement

Certains paramètres possèdent différentes plages de réglage basées sur d'autres paramètres.

TSE 1 froide et TSE 2 froide

Sélection du mode disponible	Imp. de la plage	Plage SI
Sans éthylène glycol	40 à 60 °F	4 à 15 °C
Avec de l'éthylène glycol	25 à 60 °F	-4 à 15 °C

Congélation de l'eau de l'évaporateur

Sélection du mode disponible	Imp. de la plage	Plage SI
Sans éthylène glycol	36 à 42 °F	2 à 6 °C
Avec de l'éthylène glycol	0 à 42 °F	-18 à 6 °C

Basse pression de l'évaporateur-Maintien

Sélection du mode disponible	Imp. de la plage	Plage SI
Sans éthylène glycol	28 à 45 PSIG	195 à 310 kPa
Avec de l'éthylène glycol	0 à 45 PSIG	0 à 310 kPa

Basse pression de l'évaporateur-Décharge

Sélection du mode disponible	Imp. de la plage	Plage SI
Sans éthylène glycol	26 à 45 Psig	180 à 310 kPa
Avec de l'éthylène glycol	0 à 45 Psig	0 à 410 kPa

Fonctions de l'unité

Calculs

Pente de la TSE

La pente de la TSE se calcule de façon à ce que la pente représente le changement de la TSE sur une période d'une minute avec au moins cinq échantillons par minute pour l'évaporateur et le condenseur.

Taux de baisse

La pente calculée ci-dessus sera une valeur négative pendant que la température de l'eau descend. Pour l'utilisation dans certaines fonctions de contrôle, la pente négative est convertie en valeur positive en la multipliant par -1.

Modèle de l'unité

Le modèle de l'unité peut être sélectionné parmi quatre modèles disponibles pour cette application. En fonction du modèle, les plages de température et le type de réfrigérant sont sélectionnés automatiquement.

Activation de l'unité

L'activation et la désactivation du groupe d'eau glacée s'accomplit en utilisant des points de consigne et des entrées au groupe d'eau glacée. L'interrupteur de l'unité, l'entrée à distance de l'interrupteur, et le point de consigne d'activation de l'unité doivent tous être en marche pour que l'unité soit activée quand la source de contrôle est réglée sur « Local ». La même chose est valable si la source de contrôle est réglée sur « réseau », avec l'exigence supplémentaire que la demande de BAS doit être en marche.

L'unité est activée selon le tableau suivant.

REMARQUE : un « x » indique que la valeur est ignorée.

Interrupteur de l'unité	Point de consigne de la source de contrôle	Entrée de l'interrupteur à distance	Point de consigne d'activation de l'unité	Demande de BAS	Activation de l'unité
Désactivé	x	x	x	x	Désactivée
x	x	x	Désactivé	x	Désactivée
x	x	Désactivée	x	x	Désactivée
Activé	Local	Activée	Activé	x	Activée
x	Réseau	x	x	Désactivée	Désactivée
Activé	Réseau	Activée	Activé	Activée	Activée

Toutes les méthodes de désactivation du groupe d'eau glacée mentionnées dans cette section provoqueront un arrêt normal (évacuation) de n'importe quel circuit en fonctionnement.

Quand le régulateur est mis sous tension, le point de consigne d'activation de l'unité sera initialisé sur « Désactivé » si le point de consigne de l'état de l'unité après une coupure de courant est réglé sur « Désactivé ».

Sélection du mode de l'unité

Le mode de fonctionnement de l'unité est déterminé par les points de consigne et les entrées au groupe d'eau glacée. Le point de consigne des modes disponibles détermine les modes de fonctionnement qui peuvent être utilisés. Ce point de consigne détermine aussi si l'unité est configurée pour l'utilisation d'éthylène glycol. Le point de consigne de la source de contrôle détermine d'où viendra une commande de changement de mode. Une entrée numérique passe du mode froid au mode Glace s'ils sont disponibles et si la source de contrôle est réglée sur « Local ». La demande de mode de BAS passe du mode Froid au mode Glace s'ils sont tous les deux disponibles et si la source de contrôle est réglée sur « Réseau ».

Le point de consigne des modes disponibles ne doit être changé que si l'interrupteur de l'unité est éteint. Ceci permet d'éviter les changements de mode de fonctionnement par mégarde pendant que le groupe d'eau glacée est en fonctionnement.

Le mode de l'unité est réglé selon le tableau suivant.

REMARQUE : un « x » indique que la valeur est ignorée.

Point de consigne de la source de contrôle	Entrée de mode	Interrupteur HP	Demande BAS	Point de consigne des modes disponibles	Mode unité
x	x	x	x	Froid	Froid
x	x	x	x	Froid avec glycol	Froid
Local	Hors service	x	x	Froid/glacé avec glycol	Froid
Local	En service	x	x	Froid/glacé avec glycol	Glacé
Réseau	x	x	Froid	Froid/glacé avec glycol	Froid
Réseau	x	x	Glacé	refroidissement/glacé au glycol	Glacé
x	x	x	x	Glacé avec glycol	Glacé
Local	x	Hors service	x	Froid/chaud	Froid
Local	x	En service	x	Froid/chaud	Chaud
Réseau	x	x	Froid	Froid/chaud	Froid
Réseau	x	x	Chaud	Froid/chaud	Chaud
Local	Hors service	Hors service	x	Froid/glacé avec glycol/chaud	Froid
Local	En service	Hors service	x	Froid/glacé avec glycol/chaud	Glacé
Local	x	En service	x	Froid avec glycol/chaud	Froid
Local	x	En service	x	Froid avec glycol/chaud	Chaud
Réseau	x	x	Froid	Froid/glacé avec glycol/chaud	Froid
Réseau	x	x	Glacé	Froid/glacé avec glycol/chaud	Glacé
Réseau	x	x	Chaud	Froid/glacé avec glycol/chaud	Chaud
x	x		x	Test	Test

Configuration avec de l'éthylène glycol

Si le point de consigne des modes disponibles est réglé sur une option avec de l'éthylène glycol, le fonctionnement avec de l'éthylène glycol est alors activée pour l'unité. Le fonctionnement avec de l'éthylène glycol doit être désactivée quand le point de consigne des modes disponibles est réglé sur Froid.

États de la commande de l'unité

L'unité se trouvera toujours dans un de ces trois états :

- Arrêt : le fonctionnement de l'unité n'est pas activé.
- Auto : le fonctionnement de l'unité est activé.
- Évacuation : l'unité se trouve dans un arrêt normal.

L'unité se trouvera dans l'état « Arrêt » si une des options suivantes est vraie :

- une alarme à réarmement manuel de l'unité est active,
- aucun des circuits n'est disponible pour le démarrage (ils ne peuvent pas démarrer même après l'expiration des temporisateurs du cycle),
- le mode de l'unité est Glacé, tous les circuits sont désactivés et le délai du mode Glacé est actif.

L'unité sera dans l'état Auto dans les situations suivantes :

- Unité activée suite aux réglages et commutations
- Si le mode de l'unité est glace, la minuterie de glace a expiré
- Aucune réinitialisation manuelle d'alarmes de l'unité en cours.
- Au moins un circuit est activé et disponible pour démarrer.

L'unité sera dans un état d'évacuation (pompage) jusqu'à ce que tous les compresseurs en activité aient terminé de pomper si une des situations suivantes est présente :

- L'unité est désactivée par des réglages et/ou entrées dans la section 0

État de l'unité

Le statut de l'unité affiché est déterminé par les conditions du tableau suivant :

Num.	Statut	Conditions
0	automatique	Statut de l'unité = Auto
1	Hors service : Minuterie Mode glace	Etat de l'unité : hors service, Mode de l'unité = Glace et Délai de glace = Actif
2	-	-
3	Hors service : ts circ. désactivés	Etat de l'unité : hors service et tous les compresseurs sont indisponibles
4	Hors service : Alarme unité	Etat de l'unité = hors service et alarme unité active
5	Hors service : clavier désactivé	Etat de l'unité : hors servie et point de consigne de mise en service de l'unité = désactivé
6	Hors service : Commutateur à distance	Etat de l'unité : hors service et commutateur à distance ouvert
7	Hors service : BAS désactivé	Etat de l'unité = hors service, Source de contrôle = réseau et BAS activé = erreur
8	Hors service : commutateur unité	Etat de l'unité = hors service et commutateur de l'unité = désactivé
9	Hors service : mode test	Etat de l'unité : hors service et Mode unité = test
10	Auto : réduction du bruit	Etat de l'unité : auto et réduction de bruit activée
11	Auto : attendre pour charger	Etat de l'unité = auto, aucun circuit activé et LWT est inférieure au point de consigne actif + démarrage delta
12	Auto : recirc. Évap.	Etat de l'unité = auto et état de l'évaporateur = démarrage
13	Auto : attendre le débit	Etat de l'unité = auto et état de l'évaporateur = démarrage et commutateur de débit est ouvert
14	Auto : Evacuaiton	Etat de l'unité : évacuation
15	Auto : Compensation	Etat de l'unité, le taux max. de compensation a été atteint ou dépassé
16	Auto : Limite de cap. unité	Etat de l'unité = Auto, la limite de capacité de l'unité a été atteinte ou dépassée
17	Auto : limite actuelle	Etat de l'unité = Auto, la limite actuelle de l'unité a été atteinte ou dépassée
18	Hors service ; configuration changée, réinitialisée	Etat de l'unité : hors servie et point de consigne de mise en service de l'unité = désactivé
19	Hors service ; configurer emplacement de fabrication	Etat de l'unité : hors servie et point de consigne de mise en service de l'unité = désactivé

Délai de démarrage du mode Glace

Un temporisateur du délai de congélation initial réglable limitera la fréquence avec laquelle le groupe d'eau glacée peut démarrer en mode Glace. Le temporisateur démarre quand le premier compresseur démarre pendant que l'unité est en mode Glace. Pendant que ce temporisateur est actif, le groupe d'eau glacée ne peut pas redémarrer en mode Glace. Le délai de temps est réglable par l'utilisateur.

Le temporisateur de délai de congélation peut être effacé manuellement pour obliger un redémarrage en mode Glace. Un point de consigne spécifique pour effacer le délai du mode Glace est disponible. En plus, le cyclage de l'alimentation électrique du régulateur effacera le temporisateur du délai de congélation.

Contrôle de la pompe de l'évaporateur

Il existe trois états de contrôle de la pompe de l'évaporateur :

- Arrêt : aucune pompe en marche.
- Démarrage : la pompe est allumée, la boucle d'eau est en recirculation.
- En fonctionnement : la pompe est allumée, la boucle d'eau a recirculé.

L'état de contrôle est « Arrêt » quand tout ce qui suit est vrai :

- L'état de l'unité est « Arrêt ».
- La TSE est supérieure au point de consigne de congélation de l'évaporateur ou l'erreur du capteur de TSE est active.
- La TEE est supérieure au point de consigne de congélation de l'évaporateur ou l'erreur du capteur de TEE est active.

L'état de contrôle est « Démarrage » quand n'importe laquelle des options qui suivent est vraie :

- L'état de l'unité est automatique.
- La TSE est inférieure au point de consigne de congélation de l'évap. moins 0,6 °C et l'erreur du capteur de TSE est inactive.
- La TEE est inférieure au point de consigne de congélation de l'évap. moins 0,6 °C et l'erreur du capteur de TEE est inactive.

L'état de contrôle est « En fonctionnement » quand l'entrée de l'interrupteur de débit a été fermée pendant un temps supérieur au point de consigne de recirculation de l'évaporateur.

Sélection de la pompe

La sortie de pompe utilisée est déterminée par le point de consigne de contrôle de la pompe d'évaporateur. Ce paramètre permet les configurations suivantes :

- Uniquement n° 1 : la pompe n° 1 sera toujours utilisée.
- Uniquement n° 2 : la pompe n° 2 sera toujours utilisée.
- Auto : la pompe principale est celle qui a le moindre nombre d'heures de fonctionnement, l'autre est utilisée comme pompe de réserve.
- N° 1 principale : la pompe n° 1 est utilisée normalement, la pompe n° 2 est de réserve.
- N° 2 principale : la pompe n° 2 est utilisée normalement, la pompe n° 1 est de réserve.

Activation de la pompe principale/de réserve

La pompe désignée comme principale démarrera en premier lieu. Si l'état de l'évaporateur est « démarrage » pendant un temps supérieur au point de consigne du temps limite de recirculation et il n'y a pas de débit, alors la pompe principale s'éteindra et la pompe de réserve démarrera. Si l'évaporateur est sur l'état « En fonctionnement » et le débit est perdu pendant plus de la moitié de la valeur du point de consigne de contrôle du débit, la pompe principale s'éteindra et la pompe de réserve démarrera. Une fois que la pompe de réserve a démarré, la logique d'alerte de perte du débit s'appliquera si le débit ne peut pas être établi sur l'état « démarrage » de l'évaporateur, ou si le débit est perdu sur l'état « en fonctionnement » de l'évaporateur.

Contrôle automatique

Si le contrôle automatique de la pompe est sélectionné, la logique principale/de réserve ci-dessus est encore utilisée. Quand l'évaporateur ne se trouve pas sur l'état « En fonctionnement », les heures de fonctionnement des pompes seront comparées. La pompe avec le moindre nombre d'heures sera désignée comme principale à ce moment-là.

Commande de la pompe du condenseur

Il y a trois états de commande de la pompe du condenseur pour commander la pompe du condenseur :

- Arrêt
- Démarrage - Pompe allumée, recirculation dans le circuit d'eau
- En fonctionnement - La pompe est activée, circulation assurée dans les circuits d'eau

L'état de la commande est à l'arrêt dans les cas suivants :

- L'état de l'unité est à l'« Arrêt »
- La LWT est supérieure au point de consigne de congélation de l'évaporateur ou le capteur de LWT s'est mis en sécurité
- La LWT est supérieure au point de consigne de congélation de l'évaporateur ou le capteur de LWT s'est mis en sécurité

L'état de la commande est en « Démarrage » dans les cas suivants :

- Statut de l'unité = Auto
- La LWT est inférieure au point de consigne de congélation de l'évaporateur – 0,6°C et la sécurité du capteur de LWT n'est pas active ou la EWT (température de l'eau entrante, ou TEE) est inférieure au point de consigne de congélation de l'évaporateur – 0,6°C et la sécurité du capteur de EWT n'est pas active.

L'état de la commande est « En fonctionnement » quand l'entrée du commutateur de débit a été fermée pour une période supérieure au point de consigne de recirculation du circuit.

Contrôle de la condensation

Trois modes de contrôle de la condensation sont disponibles :

- Entrée condenseur - La mesure du contrôle de la condensation est l'eau entrant dans le condenseur.
- Sortie condenseur - La mesure du contrôle de la condensation est l'eau sortant du condenseur.
- Pression – La mesure du contrôle de la condensation est la pression du gaz par rapport à la température saturée du condenseur.

Le mode Contrôle de la condensation est déterminé par le point de consigne de la Valeur de contrôle de la condensation.


Dans ces modes de contrôle, l'application gère les sorties pour le contrôle des dispositifs de condensation :

- 4 signaux marche/arrêt (on/off), toujours disponibles
- 1 signal 0-10V modulant dont la disponibilité est déterminée par le point de consigne du type de sortie analogique de condensation.

Contrôle de la condensation à l'entrée et à la sortie du condenseur

Si le point de consigne de la Valeur de contrôle de la condensation est configuré sur les options Entrée de condenseur ou Sortie de condenseur (Cond In/Cond Out), alors le contrôle du ventilateur #1..4 de la tour est activé pour l'unité.

Selon le point de consigne du ventilateur #1..4 de la tour et les valeurs différentielles par défaut listés dans le tableau des points de consigne de l'unité, le graphique suivant résume les conditions d'activation et de désactivation du ventilateur de la tour.



Towers Output	Rendement des tours
Tower 4	Tour 4
Tower 3	Tour 3
Tower 2	Tour 2
Tower 1	Tour 1
T Cond (In/Out)	Temp. du cond. (entrée/sortie)

Les états de la commande du ventilateur # (# = 1..4) de la tour sont :

- Arrêt
- Marche

L'état de la commande du ventilateur # de la tour est à l'arrêt dans les cas suivants :

- L'état de l'unité est à l'« Arrêt »


- L'état du ventilateur # de la tour est à l'arrêt et la EWT (entrée condenseur) ou la LWT (sortie condenseur) est inférieure au point de consigne du ventilateur # de la tour.
- L'état du ventilateur # de la tour est en marche et la EWT (entrée condenseur) ou la LWT (sortie condenseur) est inférieure au point de consigne du ventilateur # de la tour – Différentiel du ventilateur # de la tour.

L'état de la commande du ventilateur # de la tour est en marche dans les cas suivants :

- Statut de l'unité = Auto
- La EWT (Entrée condenseur) ou la LWT (Sortie condenseur) est égale ou supérieure au point de consigne du ventilateur # de la tour.

Si le point de consigne de la Valeur de contrôle de la condensation est configuré sur les options Entrée du condenseur ou Sortie du condenseur et que le point de consigne du type Sortie du condenseur est configuré sur les options Vfd ou Byp, un signal 0-10V est également activé pour que l'unité régule un dispositif de condensation modulant au moyen d'un régulateur PID.

Selon les valeurs par défaut de la soupape VFD/BYP listées dans le tableau des points de consigne de l'unité, le graphique suivant est un exemple du comportement du signal modulant en cas d'un contrôle supposé purement proportionnel.



Analog output max value (10 V)	Valeur max. de rendement analogique (10 V)
Analog output min value (0 V)	Valeur min. de rendement analogique (0 V)
Cond In Out Temp Set Point	Point de consigne temp. E/S du cond.
T° Cond In Out	Température cond. E/S
Regulation Band = 100 KP	Bande de régulation = 100 KP
KP = PID Proportional Gain	KP = gain proportionnel PID

Dans ce cas, la sortie analogique varie dans l'ensemble de la bande de régulation calculée comme le point de consigne de la température de l'eau du condenseur $\pm 100/kp$, où kp est le gain proportionnel du contrôle et centré sur le point de consigne de la température de l'eau du condenseur.

Contrôle de la condensation de la pression

Se reporter aux Fonctions du circuit

Remise à zéro de la température de sortie de l'eau (TSE)

TSE cible

La TSE cible varie selon les paramètres et les entrées, et est sélectionnée comme suit :

Point de consigne de la source de contrôle	Entrée de mode	Interrupteur HP	Demande BAS	Point de consigne des modes disponibles	Cible de base LWT
Local	hors service	hors service	X	Froid	Point de consigne 1 froid
Local	En service	hors service	X	Froid	Point de consigne 2 froid
Réseau	X	hors service	Froid	Froid	Point de consigne BAS pour le froid
Local	hors service	hors service	X	FROID avec glycol	Point de consigne 1 froid
Local	En service	hors service	X	FROID avec glycol	Point de consigne 2 froid
Réseau	X	hors service	X	FROID avec glycol	Point de consigne BAS pour le froid
Local	hors service	hors service	x	Froid/glacé avec glycol	Point de consigne 1 froid
Local	En service	hors service	x	Froid/glacé avec glycol	Point de consigne de l'eau glacée
Réseau	x	hors service	Froid	FROID/GLACÉ avec glycol	Point de consigne BAS pour le froid
Réseau	x	hors service	glacé	FROID/GLACÉ avec glycol	Point de consigne BAS de l'eau glacée
Local	x	hors service	x	Glacé avec glycol	Point de consigne de l'eau glacée
Réseau	x	hors service	x	Glacé avec glycol	Point de consigne BAS de l'eau glacée
Local	hors service	En service	X	CHAUD	Point de consigne 1 chaud
Local	En service	En service	X	CHAUD	Point de consigne 2 chaud
Réseau	X	x	CHAUD	CHAUD	Point de consigne BAS pour le chaud

Remise à zéro de la température de sortie de l'eau (TSE)

La TSE cible de base peut être remise à zéro si l'unité se trouve en mode Froid et est configurée pour une remise à zéro. Le type de remise à zéro à utiliser est déterminé par le point de consigne du type de remise à zéro de la TSE.

Quand la réinitialisation active augmente, la LWT cible est modifiée à un taux de **0,05°C (0,1°F)** toutes les 10 secondes. Quand la remise à zéro active diminue, la TSE cible active change d'un seul coup.


Quand les réinitialisations ont été appliquées, la LWT cible ne peut jamais dépasser une valeur de **15°C (60°F)**.

Type de remise à zéro – aucun

La variable « Eau de sortie active » est réglée pour être égale au point de consigne de la TSE en cours.

Type de remise à zéro – retour

La variable « Eau de sortie active » est réglée par la température de l'eau de retour.



Le point de consigne actif est remis à zéro en utilisant les paramètres suivants :

1. Point de consigne de la TSE froide.
2. Point de consigne « Remise à zéro max. ».
3. Point de consigne « Démarrer la remise à zéro de Delta T ».
4. Delta T de l'évap.

La remise à zéro varie de 0 au point de consigne « Remise à zéro max. », tandis que la TEE – TSE de l'évaporateur (Delta T de l'évap.) varie du point de consigne « Démarrer la remise à zéro de Delta T » à 0.

Remise à zéro du signal externe de 4-20 mA


La variable « Eau de sortie active » est réglée par l'entrée analogique de remise à zéro de 4 à 20 mA.

Paramètres utilisés :

1. Point de consigne de la TSE froide.
2. Point de consigne « Remise à zéro max. ».
3. Signal de remise à zéro de la TSE

La remise à zéro est égale à 0 si le signal de remise à zéro est inférieur ou égal à 4 mA.

La remise à zéro est égale au point de consigne de Delta T de la remise à zéro max. si le signal de remise à zéro est égal ou supérieur à 20 mA. La valeur de remise à zéro variera de façon linéaire entre ces extrêmes si le signal de remise à zéro se trouve entre 4 mA et 20 mA. Voici un exemple de l'opération de remise à zéro de 4-20 mA en mode Froid :



Contrôle de la capacité de l'unité

Le contrôle de la capacité de l'unité se réalise comme il est décrit dans cette section.

Activation du compresseur en mode Froid

Le premier compresseur de l'unité démarre quand la TSE de l'évaporateur est supérieure à l'objectif plus le point de consigne du démarrage de Delta T.

Un compresseur supplémentaire démarre quand la TSE de l'évaporateur est supérieure à l'objectif plus le point de consigne de l'activation de Delta T.

Quand de nombreux compresseurs sont en fonctionnement, l'un d'eux s'arrêtera si la TSE de l'évaporateur est inférieure à l'objectif moins le point de consigne de la désactivation de Delta T.

Le dernier compresseur en fonctionnement s'arrêtera quand la TSE de l'évaporateur est inférieure à l'objectif moins le point de consigne de l'arrêt de Delta T.

Activation du compresseur en mode Chaud

Le premier compresseur de l'unité est démarré quand la LWT du condenseur est inférieure à la cible moins le point de consigne du démarrage de Delta T.

Un compresseur supplémentaire est démarré quand la LWT du condenseur est inférieure à la cible moins le point de consigne d'activation du Delta T.

Quand des compresseurs multiples fonctionnent, un compresseur s'arrêtera si la LWT du condenseur est supérieure à la cible plus le point de consigne de désactivation de Delta T.

Le dernier compresseur s'arrêtera quand la LWT du condenseur sera supérieure à la cible plus le point de consigne de la désactivation du Delta T.

Délai d'activation

Une quantité minimale de temps passera entre les démarrages des compresseurs ; celle-ci est définie par le point de consigne du délai d'activation. Ce délai ne s'appliquera que quand au moins un compresseur est en fonctionnement. Si le premier compresseur démarre et tombe rapidement en panne, un autre compresseur démarrera sans que ce temps minimal passe.

Charge nécessaire pour l'activation

Un compresseur supplémentaire ne démarrera pas tant que tous les compresseurs en fonctionnement n'auront pas une capacité supérieure au point de consigne de l'activation de la charge, ou ne fonctionneront pas dans un état limite.

Désactivation de la charge légère

Quand de nombreux compresseurs sont en fonctionnement, l'un d'eux s'arrêtera si tous les compresseurs en marche ont une capacité inférieure au point de consigne de la désactivation de la charge et si la TSE de l'évaporateur est inférieure à l'objectif plus le point de consigne de l'activation de Delta T. Une quantité minimale de temps passera entre les arrêts des compresseurs comme résultat de cette logique ; cette quantité est définie par le point de consigne du délai de désactivation.

Désactivation de la charge légère en mode Chaud

Quand des compresseurs multiples fonctionnent, un compresseur s'éteindra si tous les compresseurs actifs sont à une capacité inférieure au point de consigne de la désactivation de charge et que la LWT du condenseur est supérieure à la cible moins le point de consigne de l'activation de Delta T. Un délai minimal s'écoulera entre l'arrêt des compresseurs en raison de cette logique qui est définie par le point de consigne du délai de désactivation.

Quantité maximale de circuits en fonctionnement

Si le nombre de compresseurs en fonctionnement est égal au point de consigne de la quantité maximale de circuits en marche, aucun compresseur supplémentaire ne démarrera.

Quand de nombreux compresseurs sont en fonctionnement, l'un d'eux s'arrêtera si le nombre de compresseurs en marche est supérieur au point de consigne de la quantité maximale de circuits en fonctionnement.

Activation du compresseur en mode Glace

Le premier compresseur démarrera quand la TSE de l'évaporateur sera supérieure à l'objectif plus le point de consigne du démarrage de Delta T.

Quand au moins un compresseur est en fonctionnement, les autres compresseurs ne démarreront que quand la TSE de l'évaporateur sera supérieure à l'objectif plus le point de consigne de l'activation de Delta T.

Tous les compresseurs seront éteints quand la TSE de l'évaporateur sera inférieure à la cible.

Délai d'activation

Un délai d'activation fixe d'une minute entre les démarrages des compresseurs s'utilise dans ce mode. Quand au moins un compresseur est en fonctionnement, les autres compresseurs démarreront aussi vite que possible par rapport au délai d'activation.

Séquence d'activation

Cette section définit quel compresseur est le prochain à démarrer ou à s'arrêter. En général, les compresseurs avec le moindre nombre de démarrages commenceront normalement les premiers, et les compresseurs avec plus d'heures de fonctionnement s'arrêteront normalement les premiers. La séquence d'activation des compresseurs peut aussi être déterminée par une séquence définie par un opérateur à travers des points de consigne.

Le prochain à démarrer

Le prochain compresseur à démarrer doit répondre aux exigences suivantes :

Il doit avoir le nombre de séquences le plus bas de tous les compresseurs disponibles pour le démarrage.

- -Si les nombres de séquences sont égaux, il doit avoir le moindre nombre de démarrages.
- -Si les démarrages sont égaux, il doit avoir le moindre nombre d'heures de fonctionnement.
- -Si les heures de fonctionnement sont égales, il doit être le compresseur avec le numéro le plus bas.

Le prochain à s'arrêter

Le prochain compresseur à s'arrêter doit répondre aux exigences suivantes :

Il doit avoir le nombre de séquences le plus bas des compresseurs en fonctionnement.

- -Si les nombres de séquences sont égaux, il doit avoir le plus d'heures de fonctionnement.
- -Si les heures de fonctionnement sont égales, il doit être le compresseur avec le numéro le plus bas.

Contrôle de la capacité du compresseur en mode Froid

En mode Froid, la TSE de l'évaporateur est contrôlée à **0,2 °C** (0,4 °F) de l'objectif dans des conditions de débit constant par la capacité de contrôle des compresseurs.

Les compresseurs sont chargés avec un schéma à étapes fixes. Le taux de réglage de la capacité est déterminé par le temps entre les changements de capacité. Plus les compresseurs sont loin de l'objectif, plus vite ils seront chargés ou déchargés.

La logique fait des prévisions pour éviter un dépassement, afin que celui-ci ne provoque pas l'arrêt de l'unité à cause du fait que la TSE de l'évaporateur est tombée au-dessous

de l'objectif moins le point de consigne de la désactivation de Delta T quand il y a encore une charge dans la boucle au moins égale à la capacité minimale de l'unité.

La capacité des compresseurs est contrôlée pour que quand cela est possible, leurs capacités soient équilibrées.

Les circuits qui fonctionnent avec un contrôle de capacité manuel, ou qui fonctionnent avec des événements limitatifs de capacité actifs ne sont pas pris en compte dans la logique de contrôle de la capacité.

Les capacités des compresseurs sont réglées une par une tout en conservant un déséquilibre de capacité qui ne dépasse pas 12,5 %.

Séquence de charge/décharge

Cette section définit quel compresseur est le prochain à charger ou à décharger.

Le prochain à charger

Le prochain compresseur à charger doit répondre aux exigences suivantes :

Il doit avoir la capacité la plus basse des compresseurs en fonctionnement qui peuvent se charger.

- Si les capacités sont égales, il doit avoir le nombre de séquences le plus haut des compresseurs qui sont en fonctionnement.
- Si les nombres de séquences sont égaux, il doit avoir le moindre nombre d'heures de fonctionnement.
- -Si les heures de fonctionnement sont égales, il doit avoir le nombre supérieur de démarrages.
- Si les démarrages sont égaux, il doit être le compresseur avec le numéro le plus haut.

Le prochain à décharger

Le prochain compresseur à décharger doit répondre aux exigences suivantes :

Il doit avoir la capacité la plus haute des compresseurs en fonctionnement.

- Si les capacités sont égales, il doit avoir le nombre de séquences le plus bas des compresseurs qui sont en fonctionnement.
- Si les nombres de séquences sont égaux, il doit avoir le plus d'heures de fonctionnement.
- Si les heures de fonctionnement sont égales, il doit avoir le moindre nombre de démarrages.
- Si les démarrages sont égaux, il doit être le compresseur avec le numéro le plus bas.

Contrôle de la capacité du compresseur en mode Glace

En mode Glace, les compresseurs en marche sont chargés simultanément au taux maximal possible qui permet un fonctionnement stable des circuits.

Dépassements de la capacité de l'unité

Les limites de capacité de l'unité ne peuvent être utilisées pour limiter la capacité totale de l'unité qu'en mode Froid. De nombreuses limites peuvent être actives à n'importe quel moment, et la limite la plus basse est toujours utilisée dans le contrôle de capacité de l'unité.

La charge douce, la limite de la demande et la limite du réseau utilisent une zone morte aux alentours de la valeur limite en cours, de façon à ce que l'augmentation de la capacité de l'unité ne soit pas permise dans cette zone morte. Si la capacité de l'unité est au-dessus de la zone morte, elle est diminuée jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau dans la zone morte.

- Pour 2 unités de circuits, la zone morte est de 7 %.
- Pour 3 unités de circuits, la zone morte est de 5 %.
- Pour 4 unités de circuits, la zone morte est de 4 %.

Charge douce

La charge douce est une fonction configurable utilisée pour faire grimper la capacité de l'unité dans un temps donné. Les points de consigne qui contrôlent cette fonction sont :

- Charge douce – (activée/désactivée)
- Lancer la limite de capacité – (unité %)
- Rampe de charge douce – (secondes)

La limite de l'unité de charge douce augmente de façon linéaire à partir du point de consigne pour lancer la limite de capacité à 100 % dans le temps spécifié par le point de consigne de la rampe de charge douce. Si l'option est désactivée, la limite de charge douce est réglée sur 100 %.

Limite de la demande

La capacité maximale de l'unité peut être limitée par un signal de 4 à 20 mA dans l'entrée analogique de la limite de la demande du régulateur de l'unité. Cette fonction n'est activée que si le point de consigne de la limite de la demande est réglé « Activé ».

Au fur et à mesure que le signal varie de 4 mA à 20 mA, la capacité maximale de l'unité change, à intervalles de 1 %, de 100 % à 0 %. La capacité de l'unité est réglée selon les besoins pour atteindre cette limite, à moins que le dernier compresseur en fonctionnement ne puisse pas être arrêté afin d'atteindre une limite inférieure à la capacité minimale de l'unité.

Limite du réseau

La capacité maximale de l'unité peut être limitée par un signal de réseau. Cette fonction n'est activée que si la source de contrôle de l'unité est réglée sur le réseau. Le signal sera reçu à travers l'interface BAS sur le régulateur de l'unité.

Au fur et à mesure que le signal varie de 0 % à 100 %, la capacité maximale de l'unité change de 0 % à 100 %. La capacité de l'unité est réglée selon les besoins pour atteindre cette limite, à moins que le dernier compresseur en fonctionnement ne puisse pas être arrêté afin d'atteindre une limite inférieure à la capacité minimale de l'unité.

Limite du courant

Le contrôle de la limite du courant n'est activé que quand l'entrée active de la limite du courant est fermée.

Le courant de l'unité se calcule sur la base de l'entrée de 4-20 mA qui reçoit un signal d'un dispositif externe. On suppose que le courant à 4 mA est égal à 0, et que le courant à 20 mA est défini par un point de consigne. Au fur et à mesure que le signal varie de 4 à 20 mA, le courant de l'unité calculé varie de façon linéaire entre 0 A et la valeur d'ampères définie par le point de consigne.

La limite du courant utilise une zone morte centrée aux alentours de la valeur limite réelle, de façon à ce que l'augmentation de la capacité de l'unité ne soit pas permise quand le courant se trouve dans cette zone morte. Si le courant de l'unité est au-dessus de la zone morte, la capacité est diminuée jusqu'à ce qu'il soit de nouveau dans la zone morte. La zone morte de la limite du courant représente 10 % de la limite du courant.

Taux maximal de baisse de TSE

Le taux maximal auquel la température de l'eau sortante peut tomber n'est limité par le point de consigne du taux maximal que quand la TSE est inférieure à **60 °F** (15 °C).

Si le taux de baisse est trop rapide, la capacité de l'unité est réduite jusqu'à ce que le taux soit inférieur au point de consigne du taux maximal de baisse.

Limite de capacité de la haute température de l'eau

Si la TSE de l'évaporateur dépasse **18 °C** (65°F), la charge du compresseur sera limitée à un maximum de 75 %. Les compresseurs déchargeront à 75 % ou moins s'ils fonctionnent avec une charge de plus de 75 % quand la TSE dépasse la limite. Cette

caractéristique sert à conserver le circuit en fonctionnement dans la capacité de la bobine du condensateur.

Une zone morte placée au-dessous du point de consigne de la limite sera utilisée pour augmenter la stabilité de la fonction. Si la capacité réelle se trouve dans la zone, la charge de l'unité sera inhibée.

Fonctions du circuit

Calculs

Température de saturation du fluide frigorigène

La température de saturation du fluide frigorigène se calcule à partir des lectures du capteur de pression de chaque circuit. Une fonction fournit la valeur convertie de température afin qu'elle corresponde aux données publiées des valeurs du R134a.

-0,1 °C pour les entrées de pression de 0 kPa à 2 070 kPa.

-0,2 °C pour les entrées de pression de -80 kPa à 0 kPa.

Approche de l'évaporateur

L'approche de l'évaporateur se calcule pour chaque circuit. L'équation est la suivante :

$$\text{Approche de l'évaporateur} = \text{TSE} - \text{Température de saturation de l'évaporateur}$$

Surchauffe d'aspiration

La surchauffe d'aspiration se calcule pour chaque circuit en utilisant l'équation suivante :

$$\text{Surchauffe d'aspiration} = \text{Température d'aspiration} - \text{Température de saturation de l'évaporateur}$$

Surchauffe de refoulement

La surchauffe de refoulement se calcule pour chaque circuit en utilisant l'équation suivante :

$$\text{Surchauffe de refoulement} = \text{Température de refoulement} - \text{Température de saturation du condenseur}$$

Pression différentielle d'huile

La pression différentielle d'huile se calcule pour chaque circuit avec cette équation :

$$\text{Pression différentielle d'huile} = \text{Pression du condenseur} - \text{Pression d'huile}$$

Température de saturation maximale du condenseur

Le calcul de la température de saturation maximale du condenseur prend comme modèle l'enveloppe de fonctionnement du compresseur. Sa valeur est essentiellement 68,3 °C, mais elle peut changer quand la température de saturation de l'évaporateur diminue au-dessous de 0 °C.

Haute valeur de saturation du condenseur – valeur de maintien

$$\text{Haute valeur de maintien du cond.} = \text{Valeur de saturation max. du condenseur} - 2,78 \text{ °C}$$

Haute valeur de saturation du condenseur – valeur de décharge

$$\text{Haute valeur de décharge du cond.} = \text{Valeur de saturation max. du condenseur} - 1,67 \text{ °C}$$

Température cible de saturation du condenseur

La température cible de saturation du condenseur se calcule pour conserver le taux de pression adéquat, pour conserver la lubrification du compresseur et pour obtenir les performances maximales du circuit.

La valeur cible calculée se limite à une plage définie par les points de consigne minimaux et maximaux de la température cible de saturation du condenseur. Ces points de consigne coupent simplement la valeur en une plage de travail, et cette plage peut être limitée à une seule valeur si les deux points de consigne sont réglés sur la même valeur.

Logique de contrôle du circuit

Disponibilité du circuit

Un circuit est disponible pour démarrer si les conditions suivantes sont vraies :

- L'interrupteur du circuit est fermé.
- Aucune alerte de circuit n'est active.
- Le point de consigne du mode du circuit est réglé sur « activer ».
- Le point de consigne du mode du circuit de BAS est réglé sur « automatique ».
- Aucun temporisateur de cycle n'est actif.
- La température de refoulement est au moins 5 °C supérieure à la température de saturation de l'huile.

Démarrage

Le circuit démarrera si toutes ces conditions sont vraies :

- Il existe une pression adéquate dans l'évaporateur et le condenseur (voir « Alerte de manque de pression au démarrage »).
- L'interrupteur du circuit est fermé.
- Le point de consigne du mode du circuit est réglé sur « activer ».
- Le point de consigne du mode du circuit de BAS est réglé sur « automatique ».
- Aucun temporisateur de cycle n'est actif.
- Aucune alerte n'est active.
- La logique d'activation exige que ce circuit démarre.
- L'état de l'unité est : automatique.
- L'état de la pompe de l'évaporateur est : en fonctionnement.

Logique de démarrage du circuit

Le démarrage du circuit est la période qui suit le démarrage du compresseur dans un circuit. Pendant le démarrage, la logique d'alerte de pression basse de l'évaporateur est ignorée. Quand le compresseur a fonctionné pendant au moins 20 secondes et la pression de l'évaporateur augmente au-dessus du point de consigne de la décharge de pression basse de l'évaporateur, le démarrage est complet.

Si la pression n'augmente pas au-dessus du point de consigne de la décharge et le circuit a fonctionné pendant plus longtemps que le point de consigne du temps de démarrage, le circuit est éteint et une alerte est déclenchée. Si la pression de l'évaporateur tombe au-dessous de la limite absolue de pression basse, le circuit est éteint et la même alerte est déclenchée.

Arrêt

Arrêt normal

Un arrêt normal exige que le circuit évacue avant que le compresseur s'arrête. Cela se fait en fermant la VDE et l'électrovanne de la conduite de liquide (si celle-ci est présente) pendant que le compresseur est en marche.

Le circuit réalisera un arrêt normal (évacuation) si une des options suivantes est vraie :

- La logique d'activation exige que ce circuit s'arrête.
- L'état de l'unité est l'évacuation.
- Une alerte d'évacuation se produit sur le circuit.
- L'interrupteur du circuit est ouvert.
- Le point de consigne du mode du circuit est réglé sur « désactiver ».
- Le point de consigne du mode du circuit de BAS est réglé sur « Arrêt ».

L'arrêt normal est complet quand n'importe laquelle des options suivantes est vraie :

- La pression de l'évaporateur est inférieure au point de consigne de la pression d'évacuation.
- Le point de consigne de l'évacuation de service est réglé sur « Oui » et la pression de l'évaporateur est inférieure à 5 psi.
- Le circuit a évacué pendant plus longtemps que le point de consigne de la limite du temps d'évacuation.

Arrêt rapide

Un arrêt rapide exige que le compresseur s'arrête et que le circuit se dirige immédiatement vers l'état « Arrêt ».

Le circuit réalisera un arrêt rapide si l'une de ces conditions a lieu à un moment quelconque :

- L'état de l'unité est sur « Arrêt ».
- Une alerte d'arrêt rapide se produit sur le circuit.

État du circuit

L'état du circuit affiché est déterminé par les conditions figurant dans le tableau suivant :

Énumération	État	Conditions
0	Arrêt : prêt	Le circuit est prêt à démarrer au besoin.
1	Arrêt : délai d'activation	Le circuit est éteint et ne peut pas démarrer à cause du délai d'activation.
2	Arrêt : temporisateur de cycle	Le circuit est éteint et ne peut pas démarrer à cause du temporisateur de cycle.
3	Arrêt : clavier désactivé	Le circuit est éteint et ne peut pas démarrer parce que le clavier est désactivé.
4	Arrêt : interrupteur de circuit	Le circuit et l'interrupteur de circuit sont éteints.
5	Arrêt : Réchauffement de l'huile	Le circuit est éteint et la température de refoulement – température de saturation à la pression de gaz ≤ 5 °C.
6	Arrêt : alarme	Le circuit est éteint et ne peut pas démarrer à cause d'une alarme de circuit activée.
7	Arrêt : mode Essai	Le circuit est en mode Essai.
8	Pré-ouverture de VDE	Le circuit est en état de pré-ouverture.
9	En fonctionnement : évacuation	Le circuit est en état d'évacuation.
10	En fonctionnement : normal	Le circuit est en état de fonctionnement et fonctionne normalement.
11	En fonctionnement : faible surchauffe de refoulement	Le circuit est en fonctionnement et ne peut pas être chargé à cause d'une faible surchauffe de refoulement.
12	En fonctionnement : faible press. de l'évap.	Le circuit est en fonctionnement et ne peut pas être chargé à cause d'une faible pression de l'évaporateur.
13	En fonctionnement : haute press. du cond.	Le circuit est en fonctionnement et ne peut pas être chargé à cause d'une haute pression du condenseur.

Commande du compresseur

Le compresseur fonctionnera uniquement lorsque le circuit est en état de fonctionnement ou d'évacuation. Ceci signifie que le compresseur ne doit pas fonctionner lorsque le circuit est éteint ou durant la pré-ouverture de la VDE.

Temporisateurs de cycle

Un temps minimum entre les démarrages du compresseur et un temps minimum entre l'arrêt et le démarrage du compresseur seront obligatoires. Les valeurs temporelles sont réglées par des points de consigne globaux du circuit.

Ces temporisateurs de cycle sont imposés même à travers le cyclage de la puissance du groupe d'eau glacée.

Ces temporisateurs peuvent être éliminés au moyen d'un paramètre du régulateur.

Temporisateur de fonctionnement du compresseur

Lorsqu'un compresseur démarre, un temporisateur démarrera et fonctionnera tant que le compresseur sera en marche. Ce temporisateur est utilisé dans le journal d'alarmes.

Contrôle de la capacité du compresseur

Après le démarrage, le compresseur sera déchargé à la capacité physique minimale et aucune tentative d'augmenter la capacité du compresseur ne sera faite avant que le différentiel entre la pression de l'évaporateur et la pression d'huile ait atteint une valeur minimale.

Une fois que la pression différentielle minimale a été atteinte, la capacité du compresseur est contrôlée à 25 %.

La capacité du compresseur sera toujours limitée à un minimum de 25 % durant son fonctionnement, sauf après le démarrage du compresseur lorsque la pression différentielle est en train de s'établir et lors des changements de la capacité, nécessaires pour atteindre les exigences de capacité de l'unité (voir la section « Contrôle de la capacité de l'unité »).

La capacité ne sera pas augmentée au-delà de 25 % jusqu'à ce que la surchauffe de refoulement ait été au moins de 12 °C pendant une période minimale de 30 secondes.

Contrôle manuel de la capacité

La capacité du compresseur peut être contrôlée manuellement. Le contrôle manuel de la capacité est disponible au moyen d'un point de consigne offrant les choix « Auto » ou « Manuel ». Un autre point de consigne permet de régler la capacité du compresseur entre 25 % et 100 %.

La capacité du compresseur est contrôlée au point de consigne manuel de la capacité. Des changements seront réalisés à un taux égal au taux maximum permis par le fonctionnement stable du circuit.

Le contrôle de capacité retournera au contrôle automatique si :

- le circuit s'éteint pour une raison quelconque,
- le contrôle de capacité a été réglé sur manuel durant quatre heures.

Électrovannes de commande à tiroir (compresseurs asymétriques)

Cette section concerne les modèles de compresseurs (asymétriques) suivants :

Modèle	Plaque signalétique
F3AS	HSA192
F3AL	HSA204
F3BS	HSA215
F3BL	HSA232
F4AS	HSA241
F4AL	HSA263

La capacité requise est obtenue en contrôlant un tiroir modulant et un tiroir non modulant. Le tiroir modulant peut contrôler de 10 % à 50 % de la capacité totale du compresseur, variable indéfiniment. Le tiroir non modulant peut contrôler soit 0 % ou 50 % de la capacité totale du compresseur.

L'électrovanne de charge ou de décharge pour le tiroir non modulant est activée chaque fois que le compresseur est en marche. Pour une capacité de compresseur de 10 % à 50 %, l'électrovanne de décharge à tiroir non modulant est activée pour garder ce tiroir en position déchargée. Pour une capacité de compresseur de 60 % à 100 %, l'électrovanne de charge à tiroir non modulant est activée pour garder ce tiroir en position chargée.

Le tiroir modulant est déplacé en envoyant des impulsions aux électrovannes de charge et décharge afin d'obtenir la capacité demandée.

Une électrovanne supplémentaire est contrôlée pour assister au déplacement du tiroir modulant dans certaines conditions. Cette électrovanne est activée lorsque le taux de

pression (pression du condenseur divisé par la pression de l'évaporateur) est inférieur ou égal à 1,2 pendant au moins 5 secondes. Elle est désactivée lorsque le taux de pression est supérieur à 1,2.

Électrovannes de commande à tiroir (compresseurs symétriques)

Cette section concerne les modèles de compresseurs (symétriques) suivants :

Modèle	Plaque signalétique
F4221	HSA205
F4222	HSA220
F4223	HSA235
F4224	HSA243
F3216	HSA167
F3218	HSA179
F3220	HSA197
F3221	HSA203
F3118	HSA3118
F3120	HSA3120
F3121	HSA3121
F3122	HSA3122
F3123	HSA3123

La capacité demandée est obtenue en contrôlant un tiroir modulant. Le tiroir modulant peut contrôler de 25 % à 100 % de la capacité totale du compresseur, variable indéfiniment.

Le tiroir modulant est déplacé en envoyant des impulsions aux électrovannes de charge et décharge afin d'obtenir la capacité demandée.

Dépassements de la capacité - Limites de fonctionnement

Les conditions suivantes annulent le contrôle automatique de la capacité lorsque le groupe d'eau glacée est en mode FROID. Ces annulations empêchent le circuit d'entrer dans une condition dans laquelle il n'est pas conçu pour s'exécuter.

Faible pression de l'évaporateur

Si l'événement « Faible pression de l'évaporateur-Maintien » est déclenché, le compresseur ne pourra pas augmenter sa capacité.

Si l'événement « Faible pression de l'évaporateur-Décharge » est déclenché, le compresseur commencera à réduire sa capacité.

Le compresseur ne pourra pas augmenter sa capacité tant que l'événement « Faible pression de l'évaporateur-Maintien » ne sera pas éliminé.

Voir la section « Événements de circuit » pour obtenir des détails sur les actions de déclenchement, de remise à zéro et de décharge.

Haute pression du condenseur

Si l'événement « Haute pression du condenseur-Maintien » est déclenché, le compresseur ne pourra pas augmenter sa capacité.

Si l'événement « Haute pression du condenseur-Décharge » est déclenché, le compresseur commencera à réduire sa capacité.


Le compresseur ne pourra pas augmenter sa capacité tant que l'événement « Haute pression du condenseur-Maintien » ne sera pas éliminé.

Voir la section « Événements de circuit » pour obtenir des détails sur les actions de déclenchement, de remise à zéro et de décharge.

Contrôle de la condensation de la pression

Si le point de consigne de la valeur du contrôle de la condensation est réglé sur l'option Pression, alors le contrôle des étapes du ventilateur #1..4 est désactivé pour chaque circuit désactivé.

Selon le point de consigne des étapes du ventilateur et les valeurs différentielles par défaut listés dans le tableau des points de consigne du circuit, le graphique suivant résume les conditions d'activation et de pour les étapes du ventilateur.



Fan steps output	Rendement étapes du ventilateur
Fan step 4	Étape 4 du ventilateur
Fan Step 3	Étape 3 du ventilateur
Fan Step 2	Étape 2 du ventilateur
Fan Step 1	Étape 1 du ventilateur
T Cond (In/Out)	Temp. du cond. (E/S)

Les états de la commande de l'étape du ventilateur # (# = 1..4) sont :

- Arrêt
- Marche

L'état de la commande de l'étape du ventilateur # est à l'arrêt dans les cas suivants :


- L'état de l'unité est à l'« Arrêt »
- L'étape du ventilateur # est à l'arrêt et la température saturée du condenseur correspondant à la pression actuelle du condenseur est inférieure au point de consigne de l'étape du ventilateur #.
- L'étape du ventilateur # est en marche et la température saturée du condenseur correspondant à la pression actuelle du condenseur est inférieure au point de consigne de l'étape du ventilateur # - le différentiel de l'étape du ventilateur #.

L'état de la commande de la tour # est en marche dans les cas suivants :

- Statut de l'unité = Auto
- La température saturée du condenseur correspondant à la pression actuelle du condenseur est égale ou supérieure au point de consigne de l'étape du ventilateur #

Si le point de consigne de la Valeur de contrôle de la condensation est réglé sur l'option Pression et que le point de consigne du type de sortie du condenseur est réglé sur l'option Vfd, un signal 0-10V est également activé pour que le circuit régule un dispositif de condensation modulant au moyen d'un régulateur PID.

Selon les valeurs par défaut de la soupape VFD listées dans le tableau des points de consigne du circuit, le graphique suivant représente le comportement du signal modulant en cas d'un contrôle supposé purement proportionnel.



Analog output max value	Valeur max. rendement analogique
Analog ourput min value	Valeur min. rendement analogique
Cond Sat Temp Setpoint	Point de consigne temp. de sat. du cond.
Cond T Sat	Temp. de sat. du cond.
Regulation Band = 100 KP	Bande de régulation = 100 KP
KP = PID Proportioanl Gain	KP = gain proportionnel PID

Dans cet exemple, la sortie analogique varie dans l'ensemble de la bande de régulation calculée comme le point de consigne de la température saturée du condenseur $\pm 100/kp$, où kp est le gain proportionnel du contrôle et centré sur le point de consigne de la température saturée du condenseur.

Contrôle EXV

Cette commande est capable de supporter différents modèles de vannes de divers fournisseurs. Lorsqu'un modèle est sélectionné, toute les données opérationnelles pour ces vannes sont réglées incluant les courants de phase et de maintien, les étapes totales, la vitesse du moteur et les étapes supplémentaires.

La VDE est déplacée à un taux qui dépend du modèle de la vanne, sur une gamme totale d'étapes. Le positionnement est déterminé comme décrit dans les sections suivantes, avec des ajustements faits par augmentations de 0,1 % de la gamme totale.

Opération de pré-ouverture

La commande de VDE inclut une opération de pré-ouverture utilisée uniquement lorsque l'unité a des électrovannes pour conduite de liquide en option. L'unité est configurée pour une utilisation avec ou sans électrovannes pour conduite de liquide au moyen d'un point de consigne.

Lorsque le démarrage du circuit est demandé, la VDE s'ouvre avant le démarrage du compresseur. La position de pré-ouverture est définie par un point de consigne. Le délai accordé pour l'opération de pré-ouverture est au moins suffisant pour permettre à la VDE de s'ouvrir vers la position de pré-ouverture basée sur le taux de mouvement programmé de la VDE.

Opération de démarrage

Lorsque le compresseur démarre (si aucune électrovanne pour conduite de liquide n'est installée), la VDE s'activera pour s'ouvrir vers une position initiale qui permettra un démarrage sûr. La valeur de TSE déterminera s'il est possible d'accéder au fonctionnement normal. Si celle-ci est supérieure à **20°C** (68 °F), un contrôle

pressostatique (pression constante) démarrera pour garder le compresseur dans l'enveloppe. Il rentrera en fonctionnement normal dès que la surchauffe d'aspiration descendra au-dessous d'une valeur égale au point de consigne de la surchauffe d'aspiration.

Fonctionnement normal

Le fonctionnement normal de la VDE est utilisé lorsque le circuit a réalisé une opération de démarrage de la VDE et ne se trouve pas dans des conditions de transition à tiroir.

Durant le fonctionnement normal, la VDE contrôle la surchauffe d'aspiration selon une cible qui peut varier dans une gamme prédéfinie.

La VDE contrôle la surchauffe d'aspiration dans **0,83°C (1,5°F)** durant des conditions stables de fonctionnement (boucle d'eau stable, capacité du compresseur statique et température de condensation stable).

La valeur cible est ajustée au besoin pour maintenir la surchauffe de refoulement dans une plage de **15°C (27 °F) à 25 °C (45°F)**.

Pressions maximales de fonctionnement

La commande de la VDE maintient la pression de l'évaporateur dans la gamme définie par la pression maximale de fonctionnement.

Si la température de sortie de l'eau est supérieure à **20°C (68°F)** au démarrage ou si la pression devient supérieure à **350,2 kPa (50,8 psi)** durant le fonctionnement normal, un contrôle pressostatique (pression constante) démarrera pour garder le compresseur dans l'enveloppe.

La pression maximale de fonctionnement est de **350,2 kPa (50,8 psi)**. Il retournera au fonctionnement normal dès que la surchauffe d'aspiration descendra au-dessous de la valeur prédéfinie.

Réponse au changement de la capacité du compresseur

La logique considère une transition de 50 % à 60 % et de 60 % à 50 % comme des conditions spéciales. Lorsqu'une transition est saisie, l'ouverture de la vanne se modifiera pour s'adapter à la nouvelle capacité. Cette nouvelle position calculée sera conservée durant 60 secondes. L'ouverture de la vanne sera augmentée durant la transition de 50 % à 60 % et diminuée dans la transition de 60 % à 50 %.

Le but de cette logique est de limiter un retour de liquide lors du changement de 50 % à 60 % si la capacité augmente au-delà de 60 % à cause du mouvement des tiroirs.

Commande manuelle

La position de la VDE peut être réglée manuellement. La commande manuelle ne peut être sélectionnée que lorsque l'état de la VDE est « Contrôle de la pression » ou « Contrôle de la surchauffe ». À tout autre moment, le point de consigne de la commande de la VDE est forcé sur « Auto ».

Lorsque la commande de la VDE est réglée sur manuelle, la position de la VDE est égale au réglage manuel de la position de la VDE. Si elle est réglée sur manuelle lors des transitions de l'état du circuit entre « En fonctionnement » et un autre état, le réglage de la commande sera automatiquement remis sur « Auto ». Si la commande de la VDE est modifiée de « Manuelle » à « Auto » tandis que l'état du circuit reste « En fonctionnement », l'état de la VDE retournera, si possible, au fonctionnement normal ou au contrôle de la pression pour limiter la pression maximale de fonctionnement.

Transitions entre les états de contrôle

Chaque fois que la commande de la VDE change entre « Opération de démarrage », « Fonctionnement normal » et « Commande manuelle », la transition est facilitée en changeant graduellement la position de la VDE au lieu de tout changer en une seule fois. Cette transition évite que le circuit devienne instable et s'arrête à cause du déclenchement de l'alarme.

Injection de liquide

L'injection de liquide est activée lorsque le circuit est en état de fonctionnement et que la température de refoulement s'élève au-dessus du point de consigne d'activation de l'injection de liquide.

L'injection de liquide est arrêtée lorsque la température de refoulement descend sous le point de consigne d'activation par un différentiel de 10 °C.

Alarmes et événements

Il peut y avoir des situations qui nécessitent une action du groupe d'eau glacée ou qui doivent être enregistrées pour consultation ultérieure. Une condition qui nécessite un arrêt et/ou un verrouillage est une alarme. Les alarmes peuvent causer un arrêt normal (avec évacuation) ou un arrêt rapide. La plupart des alarmes requièrent une remise à zéro manuelle, mais d'autres se réarment automatiquement une fois la condition d'alarme corrigée. D'autres conditions peuvent déclencher un événement, ce qui peut inciter au groupe d'eau glacée à répondre par une action spécifique. La totalité des alarmes et des événements est enregistrée.

Indications d'alarmes

Les actions suivantes signaleront qu'une alarme s'est déclenchée :

1. L'unité ou un circuit exécuteront un arrêt rapide ou une évacuation.
2. Une icône de sonnerie d'alarme  s'affichera dans le coin supérieur droit de tous les écrans du régulateur incluant le panneau d'affichage à distance de l'interface d'utilisateur en option.
3. Un champ optionnel fourni et un dispositif d'alarme à distance câblé seront activés.

Suppression d'alarmes

Les alarmes actives peuvent être supprimées au moyen du clavier ou de l'écran, ou bien via un réseau BAS. Les alarmes sont supprimées automatiquement lorsque la puissance du régulateur est cyclée. Une alarme ne peut être supprimée que si ses conditions de déclenchement n'existent plus. L'ensemble des alarmes ou groupes d'alarmes peuvent être supprimés au moyen du clavier ou via un réseau LON en utilisant nviClearAlarms et via BACnet en utilisant l'objet ClearAlarms.

Pour utiliser le clavier, suivre les liens des alarmes sur l'écran d'alarmes qui montre les alarmes actives et le journal d'alarmes. Sélectionner l'alarme active et appuyer sur la molette pour voir la liste d'alarmes (liste des alarmes actuellement actives). Elles sont classées par ordre d'apparition, la plus récente en haut. La seconde ligne sur l'écran montre Alm Cnt (nombre d'alarmes actuellement actives) et l'état de la fonction de suppression d'alarmes. « Off » indique que la fonction de suppression est désactivée et que l'alarme n'est pas effacée. Appuyer sur la molette pour aller sur le mode Edit (Édition). Le paramètre « Alm Clr » (Supprimer une alarme) sera surligné et s'affichera « Off ». Pour effacer toutes les alarmes, faire tourner la molette pour sélectionner « ON » et appuyer sur la molette pour confirmer.

Aucun mot de passe actif n'est nécessaire pour effacer les alarmes.

Si le problème provoqué par l'alarme a été corrigé, les alarmes seront effacées, elles disparaîtront de la liste des alarmes actives et seront enregistrées dans le journal d'alarmes. Dans le cas contraire, l'option « On » retournera sur « Off » et l'unité restera dans la condition d'alarme.

Signal d'alarme à distance

L'unité est configurée pour permettre le câblage sur place de dispositifs d'alarme. Se reporter à la documentation à bord de l'unité pour obtenir des informations sur le câblage sur place.

Description des alarmes

Perte de volts de phase/panne GFP

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : UnitOffPhaseVoltage

Déclencheur : le point de consigne PVM est réglé sur point unique et l'entrée PVM/GFP est faible.

Action prise : arrêt rapide de tous les circuits.

Remise à zéro : remise à zéro automatique lorsque l'entrée PVM est élevée ou que le point de consigne PVM n'est pas égal au point unique pendant au moins 5 secondes.

Perte de débit de l'évaporateur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : UnitOffEvapWaterFlow

Déclencheur :

- 1 : État de la pompe de l'évaporateur = Fonctionnement ET entrée numérique du débit de l'évaporateur = Pas de débit pendant un certain temps > Point de consigne d'essai du débit ET au moins un compresseur en marche.
- 2 : État de la pompe de l'évaporateur = Démarrage pendant un temps supérieur au point de consigne « Temps limite de recirc. » et toutes les pompes ont été essayées.

Action prise : arrêt rapide de tous les circuits.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement à tout moment au moyen du clavier ou par le signal d'effacement d'alarme BAS.

Si activée par la condition 1 du déclencheur :

si l'alarme se produit à cause de ce déclencheur, elle peut être remise à zéro automatiquement les deux premières fois chaque jour, la troisième fois elle devra être remise à zéro manuellement.

Dans les situations de remise à zéro automatique, l'alarme sera remise à zéro automatiquement lorsque l'évaporateur reprendra l'état de fonctionnement. Ceci signifie que l'alarme reste active tant que l'unité attend le débit, elle passe ensuite par le processus de recirculation une fois que le débit est détecté. Une fois la recirculation terminée, l'évaporateur se remet en fonctionnement, ce qui effacera l'alarme. Après trois fois, le nombre total d'occurrences est remis à zéro et le cycle recommence si l'alarme de perte de débit à remise à zéro manuelle est effacée.

Si activée par la condition 2 du déclencheur :

Si l'alarme de perte de débit a eu lieu à cause de ce déclencheur, ce sera toujours une alarme à remise à zéro manuelle.

Protection contre la congélation de l'eau de l'évaporateur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) :

UnitOffEvapWaterTmpLo

Déclencheur : la TSE ou la TEE de l'évaporateur descendent au-dessous du point de consigne de protection contre la congélation de l'évaporateur. Si la panne du capteur est activée soit pour TSE ou TEE, la valeur du capteur ne peut pas déclencher l'alarme.

Action prise : arrêt rapide de tous les circuits.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier ou par le signal d'effacement d'alarme BAS, mais uniquement si ses conditions de déclenchement n'existent plus.

Températures de l'eau de l'évaporateur inversées

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) :

UnitOffEvapWTempInvrtld

Déclencheur : TEE évap. < TSE évap. – 1 °C ET au moins un circuit en marche ET panne du capteur TEE inactive et panne du capteur TSE inactive durant 30 secondes.

Action prise : arrêt de l'évacuation dans tous les circuits.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier.

Panne du capteur de température de sortie de l'eau de l'évaporateur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : UnitOffEvpLvGWTemp

Déclencheur : capteur court-circuité ou ouvert.

Action prise : arrêt rapide de tous les circuits.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier mais uniquement si le capteur rentre dans la gamme.

Alarme externe

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : UnitOffExternalAlarm

Déclencheur : l'entrée de l'alarme/événement externe est ouverte pendant au moins 5 secondes et l'entrée de la panne externe est configurée comme alarme.

Action prise : Arrêt d'évacuation sur tous les circuits.

Remise à zéro : effacement automatique lorsque l'entrée numérique est fermée.

Alarme d'arrêt d'urgence

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : UnitOffEmergencyStop

Déclencheur : l'entrée d'arrêt d'urgence est ouverte.

Action prise : arrêt rapide de tous les circuits.

Remise à zéro : Cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier si l'interrupteur est fermé.

Événements de l'unité

Les événements de l'unité suivants sont enregistrés et horodatés dans le journal d'événements.

Panne du capteur de température d'entrée de l'eau de l'évaporateur

Description de l'événement (comme affiché sur l'écran) : UnitOffEvpEntWTemp

Déclencheur : capteur court-circuité ou ouvert.

Action prise : Arrêt d'évacuation sur tous les circuits.

Remise à zéro : remise à zéro automatique lorsque le capteur rentre dans la gamme.

Restauration de la puissance de l'unité

Description de l'événement (comme affiché sur l'écran) : UnitPowerRestore

Déclencheur : le régulateur de l'unité est sous tension.

Action prise : aucune.

Remise à zéro : aucune.

Événement externe

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : UnitExternalEvent

Déclencheur : l'entrée « Alarme/événement externe » est ouverte pendant au moins 5 secondes et la panne externe est configurée comme événement.

Action prise : aucune.

Remise à zéro : effacement automatique lorsque l'entrée numérique est fermée.

Alarmes d'arrêt du circuit

Toutes les alarmes d'arrêt du circuit requièrent un arrêt du circuit sur lequel elles ont eu lieu. Les alarmes d'arrêt rapide n'effectuent pas d'évacuation avant l'arrêt. Toutes les autres alarmes effectuent une évacuation.

Lorsque unes ou plusieurs alarmes de circuit sont actives et qu'aucune alarme d'unité n'est active, la sortie d'alarme sera allumée et éteinte dans un intervalle de 5 secondes.

Les descriptions des alarmes s'appliquent à tous les circuits, le numéro de circuit est représenté par « N » dans la description.

Perte de volts de phase/panne GFP

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# OffPhaseVoltage

Déclencheur : l'entrée PVM est basse et le point de consigne PVM = multipoint.

Action prise : arrêt rapide des circuits.

Remise à zéro : remise à zéro automatique lorsque l'entrée PVM est élevée ou que le point de consigne n'est pas égal à multipoint pendant au moins 5 secondes.

Faible pression de l'évaporateur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : Co#.LowEvPr

Déclencheur : [Déclenchement Freezestat ET état du circuit = en fonctionnement]
OU pression de l'évaporateur < -10 psi

La logique Freezestat permet au circuit de fonctionner pour faire varier les temps à de faibles pressions. Plus faible est la pression, plus court est le temps durant lequel le compresseur peut fonctionner. Ce temps est calculé comme suit :

Erreur de congélation = décharge de faible pression de l'évaporateur – pression de l'évaporateur

Temps de congélation = 70 – 6,25 x erreur de congélation, limitée à une gamme de 20-70 secondes

Lorsque la pression de l'évaporateur va au-dessous du point de consigne de la décharge de faible pression de l'évaporateur, un temporisateur démarre. Si ce temporisateur excède le temps de congélation, un déclenchement Freezestat survient. Si la pression de l'évaporateur s'élève au point de consigne de la décharge ou dépasse celui-ci, et que le temps de congélation n'a pas été dépassé, le temporisateur se remettra à zéro.

L'alarme ne peut pas se déclencher si l'erreur du capteur de pression de l'évaporateur est active.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement si la pression de l'évaporateur est au-dessus de -10 psi.

Panne du démarrage à faible pression

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# OffStrtFailEvpPr

Déclencheur : état du circuit = démarrage pendant un temps supérieur au point de consigne du temps de démarrage.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Interrupteur mécanique de faible pression

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1
OffMechPressLo

Déclencheur : l'entrée de l'interrupteur mécanique de faible pression est basse.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité si l'entrée de l'interrupteur mécanique de faible pression est élevée.

Haute pression du condenseur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : Co#.HighCondPr

Déclencheur : température de saturation du condenseur > valeur max. de saturation du condenseur pour un certain temps > point de consigne du délai du cond. haut.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Taux de faible pression

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffPrRatioLo

Déclencheur : taux de pression < limite calculée pour un certain temps > point de consigne du délai de taux de faible pression après que le démarrage du circuit est terminé. La limite calculée variera de 1,4 à 1,8 alors que la capacité du compresseur variera de 25 % à 100 %.

Action prise : arrêt normal des circuits.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Interrupteur mécanique de haute pression

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffMechPressHi

Déclencheur : l'entrée de l'interrupteur mécanique de haute pression est basse ET l'alarme d'arrêt d'urgence est inactive.
(L'ouverture de l'interrupteur d'arrêt d'urgence coupe la tension des interrupteurs mécaniques de haute pression.)

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité si l'entrée de l'interrupteur mécanique de haute pression est élevée.

Haute température de refoulement

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Disc Temp High

Déclencheur : température de refoulement > point de consigne de haute température de refoulement ET compresseur en marche. L'alarme ne peut pas se déclencher si l'erreur du capteur de la température de refoulement est activée.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Haute différence de pression d'huile

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffOilPrDiffHi

Déclencheur : différentiel de pression d'huile > point de consigne du haut différentiel de pression d'huile pendant un temps supérieur au délai du différentiel de pression d'huile.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Interrupteur du niveau d'huile

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : Oil Level Low N

Déclencheur : interrupteur du niveau d'huile ouvert pendant un temps supérieur au délai de l'interrupteur du niveau d'huile pendant que le compresseur est en fonctionnement.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Panne du démarreur du compresseur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffStarterFlt

Déclencheur :

si le point de consigne PVM = Aucun (DSC) : l'entrée de la panne du démarreur est ouverte à tout moment.

Si le point de consigne PVM = point unique ou multipoint : le compresseur a fonctionné durant au moins 14 secondes et l'entrée de la panne du démarreur est ouverte.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Haute température du moteur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffMotorTempHi

Déclencheur : la valeur d'entrée de la température du moteur est de 4 500 ohms ou plus.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité après que la valeur d'entrée de la température du moteur ait été de 200 ohms ou moins pendant au moins 5 minutes.

Pas de changement de pression après le démarrage

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# OffNoPressChgStart

Déclencheur : après le démarrage du compresseur, une baisse d'au moins 1 psi dans la pression de l'évaporateur OU une augmentation de 5 psi dans la pression du condenseur n'a pas eu lieu après 15 secondes.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Pas de pression au démarrage

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# OffNoPressAtStart

Déclencheur : [Pression de l'évap. < 5 psi OU pression du cond. < 5 psi] ET demande de démarrage du compresseur ET le circuit n'a pas de ventilateur VFD

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier du régulateur de l'unité.

Panne de comm. CC N

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# OffCmpCtrlrComFail

Déclencheur : la communication avec le module d'extension d'E/S a échoué. La section 3.1 indique le type de module attendu et l'adresse de chaque module.

Action prise : arrêt rapide de tous les circuits affectés.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier lorsque la communication entre le régulateur principal et le module d'extension fonctionne pendant 5 secondes.

Panne de comm. FC circuit 2

Description de l'alarme (comme affiché sur l'écran) : C2 OffFnCtrlComFail

Déclencheur : Le point de consigne de la valeur de contrôle de la condensation est configuré sur l'option Pression, le circuit 2 est activé et la communication avec le module d'extension E/S a échoué. La section « Détails du réseau de contrôle » indique le type attendu de module et l'adresse pour chaque module.

Action prise : Arrêt rapide du circuit 2

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier lorsque la communication entre le régulateur principal et le module d'extension fonctionne pendant 5 secondes.

Panne de comm. FC circuit 3

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C3 OffFnCtrlComFail

Déclencheur : Le point de consigne de la valeur de contrôle de la condensation est configuré sur l'option Pression, le circuit 3 est activé et la communication avec le module d'extension E/S a échoué. La section « Détails du réseau de contrôle » indique le type attendu de module et l'adresse pour chaque module.

Action prise : Arrêt rapide du circuit 3

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier lorsque la communication entre le régulateur principal et le module d'extension fonctionne pendant 5 secondes.

Erreur de comm. de la VDE N

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C#
OffEXVCtrlComFail

Déclencheur : la communication avec le module d'extension d'E/S a échoué. La section 3.1 indique le type de module attendu et l'adresse de chaque module. L'alarme sur le circuit n° 3 sera activée si le numéro du point de consigne des circuits > 2, l'alarme sur le circuit n° 4 sera activée si le numéro du point de consigne des circuits > 3.

Action prise : arrêt rapide des circuits affectés.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier lorsque la communication entre le régulateur principal et le module d'extension fonctionne pendant 5 secondes.

Panne de comm. de la pompe à chaleur

Description de l'alarme (comme affiché sur l'écran) : HeatPCtrlrCommFail

Déclencheur : Le mode Réchauffement est activé et la communication avec le module d'extension E/S a échoué. La section « Détails du réseau de contrôle » indique le type attendu de module et l'adresse pour chaque module.

Action prise : Arrêt d'évacuation sur tous les circuits

Réinitialisation : Cette alarme peut être supprimée manuellement par le clavier quand la communication entre le contrôleur principal et le module d'extension fonctionne pendant 5 secondes.

Panne du capteur de la pression de l'évaporateur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffEvpPress

Déclencheur : capteur court-circuité ou ouvert.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier mais uniquement si le capteur rentre dans la gamme.

Panne du capteur de la pression du condenseur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffCndPress

Déclencheur : capteur court-circuité ou ouvert.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier mais uniquement si le capteur rentre dans la gamme.

Panne du capteur de pression d'huile

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffOilFeedP

Déclencheur : capteur court-circuité ou ouvert.

Action prise : arrêt normal du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier mais uniquement si le capteur rentre dans la gamme.

Panne du capteur de température d'aspiration

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffSuctTemp

Déclencheur : capteur court-circuité ou ouvert.

Action prise : arrêt normal du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier mais uniquement si le capteur rentre dans la gamme.

Panne du capteur de température de refoulement

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffDischTmp

Déclencheur : capteur court-circuité ou ouvert.

Action prise : arrêt normal du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier mais uniquement si le capteur rentre dans la gamme.

Panne du capteur de température du moteur

Description de l'alarme (comme affichée sur l'écran) : C# Cmp1 OffMtrTempSen

Déclencheur : capteur court-circuité ou ouvert.

Action prise : arrêt rapide du circuit.

Remise à zéro : cette alarme peut être effacée manuellement au moyen du clavier mais uniquement si le capteur rentre dans la gamme.

Événements de circuit

Les événements suivants limitent le fonctionnement du circuit de la manière décrite dans la colonne « Action prise ». L'apparition d'un événement de circuit affecte uniquement le circuit sur lequel il se produit. Les événements de circuit sont enregistrés dans le journal d'événements du régulateur de l'unité.

Basse pression de l'évaporateur - Maintien

Description de l'événement (comme affiché sur l'écran) : EvapPress Low Hold

Déclencheur : cet événement est inactif jusqu'à ce que le démarrage du circuit soit complété et que l'unité soit en mode Froid. Ensuite, durant le fonctionnement, si la pression de l'évaporateur $\leq$ point de consigne « Faible pression de l'évaporateur – Maintien », l'événement est déclenché. L'événement ne sera pas déclenché durant les 90 secondes suivant le changement de capacité du compresseur de 50 % à 60 %.

Action prise : interdiction de chargement.

Remise à zéro : étant en fonctionnement, l'événement sera remis à zéro si la pression de l'évaporateur $>$ (PC « Faible pression de l'évaporateur – Maintien » + 2 psi). L'événement est aussi remis à zéro si le mode de l'unité est commuté sur Glace, ou si le circuit n'est plus en fonctionnement.

Basse pression de l'évaporateur - Décharge

Description de l'événement (comme affiché sur l'écran) : C# UnloadEvapPress

Déclencheur : cet événement est inactif jusqu'à ce que le démarrage du circuit soit complété et que l'unité soit en mode Froid. Ensuite, durant le fonctionnement, si la pression de l'évaporateur $\leq$ point de consigne « Faible pression de l'évaporateur – Décharge », l'événement est déclenché. L'événement ne sera pas déclenché durant les 90 secondes suivant le changement de capacité du compresseur de 50 % à 60 % (pour compresseurs asymétriques uniquement).

Action prise : décharger le compresseur en diminuant la capacité d'une étape toutes les 5 secondes jusqu'à ce que la pression de l'évaporateur s'élève au-dessus du point de consigne « Faible pression de l'évaporateur – Décharge ».

Remise à zéro : étant en fonctionnement, l'événement sera remis à zéro si la pression de l'évaporateur $>$ (PC « Faible pression de l'évaporateur – Maintien » + 2 psixxx). L'événement est aussi remis à zéro si le mode de l'unité est commuté sur Glace, ou si le circuit n'est plus en fonctionnement.

Haute pression du condenseur - Maintien

Description de l'événement (comme affiché sur l'écran) : C# InhbtLoadCndPr

Déclencheur : le compresseur en marche et l'unité en mode Froid, si la température de saturation du condenseur $\geq$ valeur de maintien de haute saturation du condenseur, l'événement se déclenche.

Action prise : interdiction de chargement.

Remise à zéro : étant en fonctionnement, l'événement sera remis à zéro si la température de saturation du condenseur $<$ (valeur de maintien de haute saturation du condenseur – 10 °F). L'événement est aussi remis à zéro si le mode de l'unité est commuté sur Glace, ou si le circuit n'est plus en fonctionnement.

Haute pression du condenseur - Décharge

Description de l'événement (comme affiché sur l'écran) : C#
UnloadCondPress

Déclencheur : le compresseur en marche et l'unité en mode Froid, si la température de saturation du condenseur $\geq$ valeur de décharge de haute saturation du condenseur, l'événement se déclenche.

Action prise : décharger le compresseur en diminuant la capacité d'une étape toutes les 5 secondes jusqu'à ce que la pression de l'évaporateur s'élève au-dessus du point de consigne « Haute pression du condenseur – Décharge ».

Remise à zéro : étant en fonctionnement, l'événement sera remis à zéro si la température de saturation du condenseur $<$ (valeur de décharge de haute saturation du condenseur – 10 °F). L'événement est aussi remis à zéro si le mode de l'unité est commuté sur Glace, ou si le circuit n'est plus en fonctionnement.

Panne d'évacuation

Description de l'événement (comme affiché sur l'écran) : C# FailedPumpdown

Déclencheur : état du circuit = évacuation pendant un certain temps $>$ point de consigne du temps d'évacuation

Action prise : arrêt du circuit.

Remise à zéro : s.o.

Perte de puissance durant le fonctionnement

Description de l'événement (comme affiché sur l'écran) : C# PwrLossRun

Déclencheur : le régulateur du circuit a été mis sous tension après une perte de puissance pendant le fonctionnement du compresseur.

Action prise : s.o.

Remise à zéro : s.o.

Enregistrement des alarmes


Lorsqu'une alarme est déclenchée, le type, la date et l'heure de l'alarme sont enregistrés dans la mémoire tampon de l'alarme active correspondant à cette alarme (données affichées sur les écrans d'alarmes actives) et également dans la mémoire tampon de l'historique d'alarmes (données affichées sur les écrans du journal d'alarmes). Les mémoires tampons des alarmes actives gardent un rapport de toutes les alarmes courantes.

Un journal d'alarmes séparé stocke les 25 dernières alarmes déclenchées. Lorsqu'une alarme est déclenchée, elle est mise dans la première ligne du journal d'alarmes et toutes les autres sont déplacées une position vers le bas, en déplaçant la dernière alarme. Le journal d'alarmes enregistre aussi la date et l'heure de déclenchement de l'alarme, ainsi que une liste d'autres paramètres. Ces paramètres comprennent l'état de l'unité, la LWT (TSE) et la EWT (TEE) pour toutes les alarmes. S'il s'agit d'une alarme de circuit, l'état du circuit, les pressions et les températures du fluide frigorigène, la position de la VDE, la charge du compresseur, le nombre de ventilateurs activés et le temps de fonctionnement du compresseur sont également stockés.

Utilisation du régulateur

Fonctionnement du régulateur de l'unité

Figure 7 : régulateur de l'unité



Le clavier/l'afficheur est composé d'un écran d'affichage de 5 lignes à 22 caractères chacune, de trois boutons (touches) et d'une molette de navigation « pousser et tourner ». Il y a un bouton Alarme, un bouton Menu (Accueil), et un bouton Retour. La molette est utilisée pour naviguer entre les lignes de l'écran (page) et pour augmenter ou diminuer les valeurs variables lors de l'édition. La pression sur la molette agit comme un bouton Entrée et permet de passer au prochain jeu de paramètres à partir d'un lien.

Figure 8 : écran typique

◆6	Voir/Réalier Unité 3	
Statut/Paramètres	>	
Réalier	>	
Température		>
Date/Heure/Programmes	>	

Généralement, chaque ligne contient un titre de menu, un paramètre (comme une valeur ou un point de consigne) ou un lien (qui aura une flèche à droite de la ligne) pour accéder à un autre menu.

La première ligne visible de chaque affichage inclut le titre du menu et le nombre de lignes sur lesquelles le curseur est placé (dans le cas ci-dessus, elles sont 3). La position extrême gauche de la ligne du titre comprend une flèche « en haut » pour indiquer qu'il y a des lignes (paramètres) « en-dessus » de la ligne affichée, et/ou une flèche « en bas » pour indiquer qu'il y a des lignes (paramètres) « en-dessous » des éléments affichés, ou une flèche "haut/bas" pour indiquer qu'il y a des lignes "en-dessous et en-dessus" de la ligne affichée. La ligne sélectionnée est surlignée.

Chaque ligne d'une page peut contenir des états d'information uniquement ou inclure des champs de données variables (points de consigne). Lorsqu'une ligne contient un état

d'information uniquement et que le curseur est sur cette ligne, tout le champ de valeur est surligné, c'est-à-dire le texte est blanc avec un cadre noir autour. Lorsque la ligne contient une valeur variable et que le curseur est sur celle-ci, la ligne est entièrement surlignée.

Une ligne d'un menu peut être un lien pour d'autres menus. Cela fait souvent référence à un saut de ligne, ce qui signifie que le fait de pousser la molette de navigation conduira à un nouveau menu. Une flèche (>) est affichée à l'extrême droite de la ligne pour indiquer que c'est un saut de ligne et la ligne entière est surlignée lorsque le curseur est placé sur celle-ci.

REMARQUE : seuls les menus et éléments applicables à la configuration de l'unité spécifique sont affichés.

Ce manuel inclut des informations relatives au niveau de l'opérateur des paramètres, les données et les points de consigne nécessaires aux opérations quotidiennes pour le groupe d'eau glacée. Il y a plus de menus étendus disponibles pour l'utilisation des techniciens de maintenance.

Navigation

Lorsque le circuit de commande est mis sous tension, l'écran du régulateur s'active et affiche l'écran d'accueil, qui peut aussi être accessible en appuyant sur le bouton Menu. La molette de navigation est le seul outil de navigation nécessaire, bien que les boutons MENU, ALARME et RETOUR puissent être utilisés comme raccourcis tel qu'il est expliqué plus bas.

Mots de passe

La page d'accueil a onze lignes :

- Saisir le mot de passe lié à l'écran « Entry » (Entrer), qui est un écran éditable. En appuyant sur la molette, on va au mode « Edit » (Édition) où le mot de passe (5321) peut être saisi. Le premier (*) sera surligné, tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour trouver le premier numéro puis l'enregistrer en appuyant sur celle-ci. Répéter pour les trois autres numéros.

Le mot de passe expirera après 10 minutes et il est annulé si un nouveau mot de passe est saisi ou si la tension est coupée.

- D'autres informations et liens de base sont montrés sur la page principale du menu pour faciliter l'utilisation. Ils incluent le point de consigne actif, la température de sortie de l'eau de l'évaporateur, etc. Le lien « About Chiller » (À propos du groupe d'eau glacée) se connecte à une page où il est possible de voir la version logicielle.

Figure 9 : menu Password (Mot de passe)

	<i>Menu principal</i>	<i>1/11</i>
<i>Saisir mot de passe</i>		<i>></i>
<i>Statut unité=</i>		
<i>Auto</i>		
<i>Point de cons. actif=</i>	<i>xx.x°C</i>	
<i>TSE Évap.=</i>	<i>xx.x°C</i>	
<i>Capacité de l'unité=</i>	<i>xxx.x%</i>	
<i>Mode de l'unité=</i>	<i>froid</i>	

Figure 10 : page de saisie du mot de passe

<i>Saisir mot de passe</i>	
<i>Entrer</i>	<i>****</i>

Le fait de saisir un mot de passe incorrect équivaut à n'en saisir aucun.

Une fois qu'un mot de passe valide a été saisi, le régulateur permet de réaliser des modifications et d'accéder à d'autres options sans que l'utilisateur ait à saisir à nouveau le mot de passe, jusqu'à ce que le temporisateur du mot de passe expire ou qu'un mot de passe différent soit saisi. La valeur par défaut pour l'expiration du mot de passe est de 10 minutes. On peut la changer entre 3 et 30 minutes dans le menu « Timer Settings » (Paramètres du temporisateur) dans les menus Extended (Étendus).

Mode de navigation

Lorsque la molette de navigation est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, le curseur se déplace à la ligne suivante (bas) de la page. Lorsque la molette est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le curseur se déplace à la ligne antérieure (haut) de la page. Plus rapidement est déplacée la molette, plus rapidement se déplacera le curseur. La pression sur la molette agit comme un bouton Entrée.

Trois types de lignes existent :

- Menu Title (Titre du menu), affiché à la première ligne comme dans la Figure 10 : page de saisie du mot de passe.
- Link (Lien) (aussi appelé Jump/Saut) avec flèche (>) à droite de la ligne et utilisé comme lien pour le menu suivant.
- Parameters (Paramètres) avec une valeur ou un point de consigne réglable.

Par exemple, « Time Until Restart » (Temps avant le redémarrage) passe du niveau 1 au niveau 2, puis s'arrête.

Lorsque le bouton Retour est appuyé, l'affichage revient à la page précédemment affichée, Si le bouton Retour est pressé de nouveau, l'affichage continu de revenir à une autre page précédente sur le chemin de navigation alors réalisé, jusqu'à revenir au menu « Main » (Principal).

Lorsque le bouton Menu (Accueil) est appuyé, l'affichage revient à la page principale.

Lorsque le bouton Alarme est relâché, le menu « Alarm Lists » (Listes d'alarmes) est affiché.

Mode Edit (Édition)

Le mode d'édition s'active en appuyant sur la molette de navigation pendant que le curseur est placé sur une ligne contenant un champ éditable. Une fois en mode d'édition, en appuyant de nouveau sur la molette, cela occasionnera une mise en évidence du champ éditable. En tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que le champ éditable est mis en évidence, cela causera une augmentation de la valeur. En tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que le champ éditable est mis en évidence, cela causera une diminution de la valeur. Plus rapidement est déplacée la molette, plus rapidement se déplacera la valeur. En appuyant sur la molette de nouveau, cela fera que la nouvelle valeur sera enregistrée et le clavier/affichage quittera le mode d'édition et redeviendra au mode Navigation.

Un paramètre avec un « R » est de seule lecture, il donne une valeur ou description d'une condition. Un paramètre avec « R/W » indique le permis de lecture et/ou d'écriture, une valeur peut être lue ou changée (si le mot de passe correct a été saisi au préalable).

Exemple 1 : Check Status (État de vérification). Par exemple – l'unité a-t-elle été contrôlée localement ou par un réseau externe ? Pour rechercher la source de contrôle de l'unité comme paramètre d'état de l'unité, démarrer le menu « Main » (Principal) et sélectionner « View/Set Unit » (Afficher/régler l'unité) et appuyer sur la molette pour passer à l'ensemble suivant de menus. Une flèche devra apparaître sur la droite du cadre, indiquant que passer au niveau suivant est nécessaire. Appuyer sur la molette pour accepter ce passage.

On arrivera alors au lien « Status/Settings » (États/paramètres). Une flèche indique alors que cette ligne est un lien pour accéder à un menu additionnel. Appuyer sur la molette de nouveau pour passer au menu suivant « Unit Status/Settings » (États/paramètres de l'unité).


Faire tourner la molette pour faire défiler vers le bas la source de contrôle et lire le résultat.

Exemple 2 : Change a Set point (Changer un point de consigne). Le point de consigne du groupe d'eau glacée de l'eau par exemple. Le paramètre est désigné comme Cool LWT Set point 1 (Point de consigne 1 de la TSE froide) et est un paramètre de réglage de l'unité. À partir du menu « Main » (Principal), sélectionner « View/Set Unit » (Afficher/régler l'unité). La flèche indique un lien pour accéder à un menu additionnel.

Appuyer sur la molette et passer au menu suivant « View/Set Unit » (Afficher/régler l'unité), puis utiliser la molette pour faire défiler les températures vers le bas. Une nouvelle flèche indique un lien pour accéder à un menu additionnel. Appuyer sur la molette et passer au menu « Temperatures » (Températures), qui contient six lignes avec les points de consigne des températures. Faire défiler vers le bas pour rencontrer « Cool LWT 1 » (TSE froide 1), puis appuyer sur la molette pour passer à la page de changement de l'élément. Faire tourner la molette pour ajuster le point d'ensemble pour la valeur souhaitée. Lorsque cela est fait, appuyer sur la molette de nouveau pour confirmer cette nouvelle valeur. Avec le bouton Retour, il est possible d'aller en arrière, au menu « Temperatures » (Températures), où la nouvelle valeur est affichée.


Exemple 3 : Clear an Alarm (Effacer une alarme). La présence d'une nouvelle alarme est indiquée par une cloche qui sonne en haut à droite de l'affichage. Si la cloche est immobile, une ou plusieurs alarmes ont été reconnues mais elles restent actives. Pour afficher le menu « Alarm » (Alarme) à partir du menu « Main » (Principal), faire défiler en bas la ligne des alarmes ou appuyer simplement sur le bouton Alarme de l'affichage. On remarque que la flèche indique cette ligne comme un lien. Appuyer sur la molette pour passer au menu suivant des alarmes. Deux lignes seront disponibles : Alarm Active (Alarme active) et Alarm Log (Journal d'alarmes). Les alarmes sont supprimées à partir du lien Active Alarm (Alarme active). Appuyer sur la molette pour passer à l'écran suivant. Lorsque la liste d'alarmes actives est entrée, aller jusqu'à l'élément AlmClr qui est réglé sur Off par défaut. Commuter cette valeur sur On pour reconnaître les alarmes. Si les alarmes peuvent être effacées, le compteur des alarmes affiche 0, sinon il affichera le nombre d'alarmes encore actives. Lorsque les alarmes sont reconnues, la cloche en haut à droite de l'affichage stoppera de sonner si quelques unes des alarmes sont toujours actives ou disparaîtra si toutes les alarmes sont effacées.

Figure 11 : page d'accueil, paramètres du menu principal et liens



Remarque : les paramètres marqués d'un « * » sont accessibles sans mot de passe.

Figure 12 : navigation, partie A



Remarque : les paramètres marqués d'un « * » sont accessibles sans mot de passe.

Figure 2 : navigation, partie B





Figure 3 : navigation, partie C



Remarque : les paramètres marqués d'un « * » sont accessibles sans mot de passe.


Interface d'utilisateur à distance en option

L'interface d'utilisateur à distance en option est un panneau de commande à distance qui représente le fonctionnement du régulateur situé sur l'unité. Jusqu'à huit unités AWS peuvent être connectées et sélectionnées à l'écran. Il fournit une IHM (interface homme-machine) dans un bâtiment, un bureau d'ingénierie par exemple, sans aller à l'extérieur de l'unité.

Cela peut être ordonnée avec l'unité et expédié à part, comme un champ installé en option. Elle peut aussi être ordonnée à n'importe quel moment après l'expédition du groupe d'eau glacée et câblé sur place comme expliqué dans la page suivante. Le panneau à distance est alimenté à partir de l'unité et aucune alimentation supplémentaire n'est requise.

Toutes les visualisations et les ajustements des points de consigne disponibles sur le régulateur de l'unité sont disponibles sur le panneau à distance. La navigation est identique à celle du régulateur de l'unité comme décrite dans ce manuel.

L'écran initial montre les unités connectées à celui-ci lorsque cette commande est allumée. Surligner l'unité souhaitée et appuyer sur la molette pour y accéder. La commande montrera automatiquement les unités liées à elle, aucune entrée n'est requise.



Spécifications techniques

Interface

Bus de traitement Jusqu'à huit interfaces à distance

Connexion du bus CE+, CE-, non interchangeable

Terminal 2 connecteurs à vis

Longueur max. 700 m

Type de câble Câble à paire torsadée 0,5/2,5 mm

Affichage

Type d'ACL FSTN

Dimensions La 5,7 po x H 3,8 po x P 1,5 po (144 x 96 x 38 mm)

Résolution Matrice de points x 96 x 208 pixels

Rétroéclairage Bleu ou Blanc, configurable par l'utilisateur

Conditions environnementales

Fonctionnement IEC 721 .3.3

Température -40 °C à 70 °C

Restrictions ACL -20 °C à 60 °C


Humidité < 90 % H.R. (sans condensation)

Pression d'air 70 hPa min., correspondant à 3 000 m max.
au-dessus du niveau de la mer



Dépose du couvercle

Connexions de branchement du bus de traitement



Démarrage et arrêt

AVIS

Le personnel de maintenance de Daikin ou le représentant de maintenance autorisé par l'usine doit effectuer un démarrage initial pour activer la garantie.

PRÉCAUTION

La plupart des relais et des terminaux au centre du contrôle de l'unité sont alimentés lorsque S1 est fermé et que le circuit de commande déconnecté est allumé. Par conséquent, ne pas fermer S1 avant d'être prêt pour le démarrage ou l'unité peut démarrer intentionnellement et peut être une cause d'endommagement de l'équipement.

Démarrage saisonnier

1. Vérifier deux fois que la vanne d'arrêt de décharge et que les papillons d'aspiration du compresseur en option soient ouverts.
2. Vérifier que les vannes manuelles d'arrêt de la conduite de liquide à la sortie des bobines du sous-groupe d'eau glacée, et que les vannes d'arrêt de la conduite de retour d'huile du séparateur d'huile soient ouvertes.
3. Vérifier le point de consigne de la température de l'eau à la sortie du groupe d'eau glacée sur le régulateur MicroTech III pour être sûr qu'il soit réglé comme la température de l'eau du groupe d'eau glacée souhaitée.
4. Démarrer l'équipement auxiliaire pour l'installation en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et/ou mettre en marche/arrêter l'interrupteur de la télécommande, et la pompe à eau du groupe d'eau glacée.
5. Vérifier que les interrupteurs d'évacuation, Q1 et Q2 (et Q3) soient en position « évacuation et arrêt » (ouvert). Placer l'interrupteur S1 sur la position « Auto ».
6. Sous le menu « Control Mode » (Mode de commande) du clavier, positionner l'unité en mode Froid automatique.
7. Démarrer le système en déplaçant l'interrupteur d'évacuation Q1 sur la position « Auto ».
8. Répéter l'étape 7 pour Q2 (et Q3).

Arrêt temporaire

Déplacer les interrupteurs Q1 et Q2 des positions « Évacuation et Arrêt ». Après que les compresseurs aient aspiré, éteindre le groupe d'eau glacée de la pompe d'eau.

PRÉCAUTION

Ne pas éteindre l'unité en utilisant l'interrupteur « Arrêt de Surpassement », sans le premier mouvement Q1, Q2 (et Q3) pour la position « Stop », sauf en cas d'urgence, car ceci peut empêcher l'unité de passer par une séquence d'arrêt/évacuation propre.

PRÉCAUTION

L'unité a une opération d'évacuation à une seule exécution. Lorsque Q1 et Q2 sont en position « évacuation et arrêt » l'unité réalisera l'évacuation une fois et ne se répètera pas jusqu'à ce que les interrupteurs Q1 et Q2 soient positionnés en position automatique. Si Q1 et Q2 sont en position automatique et la charge a été satisfaite, l'unité réalisera une seule évacuation et restera éteinte jusqu'à ce que le régulateur MicroTech III détecte une demande de refroidissement et démarre l'unité.

PRÉCAUTION

Le débit d'eau de l'unité ne doit pas s'interrompre avant que les compresseurs d'évacuation, cela pour éviter la formation de gel dans l'évaporation. L'interruption de cela causera des dommages de l'équipement.

PRÉCAUTION

Si toutes les alimentations de l'unité sont éteintes, les chauffeurs du compresseur seront alors inutilisables. Une fois que l'alimentation de l'unité reprend, le compresseur et les chauffeurs du séparateur d'huile doivent être mis sous tension durant au minimum 12 heures avant de tenter le démarrage de l'unité.

Le non-respect de cela peut engendrer des dommages des compresseurs à cause de l'accumulation excessive de liquide dans le compresseur.

Démarrage après un arrêt temporaire

1. S'assurer que le compresseur et que les chauffeurs du séparateur d'huile ont été mis sous tension durant au moins 12 heures avant de démarrer l'unité.
2. Démarrer la pompe à eau du groupe d'eau glacée.
3. Avec l'interrupteur de système Q0 sur « on », placer les interrupteurs d'évacuation Q1 et Q2 sur « Auto ».
4. Observer l'exécution de l'unité jusqu'à ce que le système soit stabilisé.

Arrêt (saisonnier) prolongé

1. Déplacer les interrupteurs Q1 et Q2 (et Q3) sur les positions du manuel d'évacuation.
2. Après que les compresseurs aient aspirés, éteindre le groupe d'eau glacée de la pompe d'eau.
3. Déconnecter toutes les alimentations de l'unité et de la pompe à eau du groupe d'eau glacée.
4. Si le liquide est laissé dans l'évaporateur, confirmer que les chauffeurs de l'évaporateur soient opérationnels.
5. Placer l'interrupteur d'arrêt d'urgence S1 en position « off ».
6. Fermer la vanne de décharge du compresseur et la vanne d'aspiration du compresseur en option (si présente), ainsi que les vannes d'arrêt automatiques de la conduite de liquide.
7. Marquer tous les interrupteurs déconnectés des compresseurs ouverts pour la mise en garde contre les démarrages, avant d'ouvrir la vanne d'aspiration du compresseur et les vannes d'arrêt automatiques de la conduite de liquide.
8. Si le glycol n'est pas utilisé dans le système, il draine toute l'eau à partir de l'unité d'évaporation et du groupe d'eau glacée d'eau par tuyau si l'unité est arrêtée durant l'hiver et que des températures inférieures à 20°F ont été registrées. L'évaporateur est équipé avec des chauffeurs pour l'aider à être protégé des chutes de températures en dessous de 20°F Le groupe d'eau glacée d'eau par tuyau doit être protégé avec des protections installées sur le champ. Ne pas quitter les cuves ou les tuyaux ouverts à l'air libre lors de ces périodes hivernales.
9. Ne pas mettre sous tension les chauffeurs d'évaporation si le système est drainé par des liquides, car cela peut entraîner le grillage des chauffeurs.

Démarrage après un arrêt (saisonnier) prolongé

1. Avec toutes les déconnexions électriques verrouillées et étiquetées, vérifier toutes les vis d'alimentation ou les connexions de type électrique pour être sûr qu'elles soient imperméables pour de bons contacts électriques.

⚠ DANGER

VERROUILLER ET ÉTIQUETER TOUTES LES SOURCES D'ALIMENTATION
LORS DE LA VÉRIFICATION DES CONNEXIONS : DES CHOCs ÉLECTRIQUES
CAUSERONT DES DANGER DE MORT OU DE BLESSURE

2. Vérifier le voltage de l'alimentation de l'unité et veiller à ce qu'il soit au sein de la tolérance de 10 % qui est permise. Le déséquilibre du voltage entre les phases doit être compris dans les 3 %.
3. Veiller à ce que tous les équipements de contrôle auxiliaire soient opératifs et qu'une charge de froid adéquate soit disponible pour le démarrage.
4. Vérifier toutes les connexions des brides du compresseur pour l'étanchéité pour ainsi éviter les pertes de fluide frigorigène. Toujours remplacer les bouchons-creux des joints de vanne.
5. S'assurer que l'interrupteur du système Q0 se trouve sur la position « Arrêt » et que les interrupteurs d'évacuation Q1 et Q2 sont réglés sur « Évacuation et arrêt », et déplacer les interrupteurs de déconnexion de l'alimentation principale et du contrôle sur « on ». Cela mettra sous tension les chauffeurs du carter. Attendre au moins 12 heures avant de démarrer l'unité. Placer les disjoncteurs du circuit du compresseur sur « off » jusqu'à ce que l'unité soit prête à être démarrée.
6. Ouvrir le papillon d'aspiration du compresseur (en option), ainsi que les vannes d'arrêt de la conduite de liquide et les vane de décharge du compresseur.
7. Décharger l'air à partir du côté de l'évaporation de l'eau, ainsi que à partir du système de tuyauterie. Ouvrir toutes les vannes de débit d'eau et démarrer la pompe à eau du groupe d'eau glacée. Vérifier tous les tuyaux pour identifier les fuites et vérifier de nouveau pour identifier la présence d'air dans le système. Vérifier le taux correct du débit en prenant la chute de pression à travers l'évaporateur, cela en vérifiant la chute de pression des courbes dans le manuel d'installation, IMM AGSC-2.
8. Le tableau suivant définit les concentrations de glycol nécessaires pour la protection contre le gel.

Tableau 2 : protection antigel

Température °F (°C)	Pourcentage du volume de concentration de Glycol nécessaire			
	Pour une protection contre le gel		Pour une protection contre le grillage	
	Éthylène glycol	Propylène glycol	Éthylène glycol	Propylène glycol
20 (6.7)	16	18	11	12
10 (-12.2)	25	29	17	20
0 (-17.8)	33	36	22	24
-10 (-23.3)	39	42	26	28
-20 (-28.9)	44	46	30	30
-30 (-34.4)	48	50	30	33
-40 (-40.0)	52	54	30	35
-50 (-45.6)	56	57	30	35
-60 (-51.1)	60	60	30	35

Remarques :

1. Ces cas de figure sont seulement des exemples ne peuvent pas être adaptés à toutes les situations. Généralement, pour une marge étendue de protection, sélectionner une température d'au moins 10°F en dessous de la plus basse température ambiante. Les niveaux inhibiteurs pourraient être ajustés pour des solutions inférieures à 25 % de glycol.
2. Du glycol avec une concentration inférieure à 25 % n'est pas recommandée à cause du potentiel de la croissance des bactéries et la perte d'efficacité pour les transferts thermiques.

Schéma du câblage sur place

Le schéma du câblage sur place est généré pour chaque unité et fait partie de la documentation de bord de l'unité. Se référer à ce document pour obtenir une explication complète sur les câblages sur place pour ces groupes d'eau glacée.

Diagnostic de base du système de commande

Le régulateur MicroTech III, les modules d'extension et les modules de communication sont équipés de deux DEL d'état (BSP et BUS) pour indiquer l'état opérationnel des dispositifs. La signification de ces deux DEL d'état est indiquée ci-dessous.

DEL du régulateur

DEL BSP	DEL BUS	Mode
Vert continu	OFF	Application en cours d'exécution
Jaune continu	OFF	Application chargée mais pas en cours d'exécution (*)
Rouge continu	OFF	Erreur matériel (#)
Jaune clignotant	OFF	Application non chargée (*)
Rouge clignotant	OFF	Erreur BSP (*)
Rouge/Vert clignotant	OFF	Application /mise à jour BSP

(*) S'adresser au service d'assistance.

DEL du module d'extension

DEL BSP	DEL BUS	Mode
Vert continu		BSP en exécution
Rouge continu		Erreur matériel (#)
Rouge clignotant		Erreur BSP (*)
	Vert continu	Exécution de la communication, travail E/S
	Jaune continu	Exécution de la communication, manque de paramètre (*)
	Rouge continu	Baisse de communication (*)

(*) S'adresser au service d'assistance.

DEL du module de communication

BSP LED	Mode
Vert continu	Exécution BPS, communication avec régulateur
Jaune continu	Exécution BPS, pas de communication avec régulateur (*)
Rouge continu	Erreur matériel (#)
Rouge clignotant	Erreur BSP (*)
Rouge/Vert clignotant	Application /mise à jour BSP

(*) S'adresser au service d'assistance.

L'état de la DEL BUS varie selon le module.

Module LON

DEL BUS	Mode
Vert continu	Prêt pour les communications. (Tous les paramètres chargés, Neuron configuré). N'indique pas une communication avec d'autres dispositifs.
Jaune continu	Démarrage
Rouge continu	Pas de communication au Neuron (une erreur interne, peut être résolue par le téléchargement d'une nouvelle application).
Jaune clignotant	Communication impossible avec le Neuron. Le Neuron doit être configuré et mis en ligne sur l'outil LON.

Bacnet MSTP

DEL BUS	Mode
Vert continu	Prêt pour les communications. Le serveur BACnet est démarré. N'indique pas une communication active.
Jaune continu	Démarrage
Rouge continu	Baisse du serveur BACnet. Un redémarrage est initié automatiquement après 3 secondes.

Bacnet IP:

DEL BUS	Mode
Vert continu	Prêt pour les communications. Le serveur BACnet est démarré. N'indique pas une communication active.
Jaune continu	Démarrage. Les DEL restent jaune jusqu'à ce que le module reçoive une adresse IP, par conséquent un lien doit être établi.
Rouge continu	Baisse du serveur BACnet. Un redémarrage est initié automatiquement après 3 secondes.


Modbus

DEL BUS	Mode
Vert continu	Toutes les communications sont en exécution
Jaune continu	Démarrage, ou un canal configuré ne communique pas avec le Maître.
Rouge continu	Toutes les communications configurées baissent. Cela signifie qu'il n'y a pas de communication avec le Maître. Le délai d'attente peut être configuré. Dans ce cas où le délai d'attente est de zéro, le délai d'attente est désactivé.

Maintenance du régulateur

Le régulateur a besoin d'entretenir la batterie installée. Tous les deux ans, il est nécessaire de remplacer la batterie. Le modèle de la batterie est : BR2032 et elle est produite par plusieurs vendeurs différents.

Pour remplacer la batterie, quitter le couvercle en plastique de l'affichage du régulateur en utilisant un tournevis comme montré dans les photos suivantes :



Faire attention pour éviter d'endommager le couvercle. La nouvelle batterie peut être placée dans le support de batterie prévu à cet effet, lequel est surligné dans la photo suivante, en respectant les polarités indiquées sur le support lui-même.



Définitions

Active Setpoint/Point de consigne actif

Le point de consigne actif est le réglage en vigueur à un moment donné. Cette variation s'effectue sur des points de consigne qui peuvent être altérés au cours du fonctionnement normal. Un exemple de cette procédure peut être la remise à zéro du point de consigne de la température de sortie de l'eau glacée suivant une des différentes méthodes, comme la température de l'eau de retour.

Active Capacity Limit/Limite de capacité active

Le point de consigne actif est le réglage en vigueur à un moment donné. N'importe quelle entrée externe peut limiter la capacité du compresseur au-dessous de sa valeur maximale.

BSP

Le BSP est le système d'exploitation du régulateur MicroTech III.

Condenser Saturated Temperature Target/Température cible de saturation du condenseur

La température cible de saturation du condenseur est calculée en utilisant tout d'abord l'équation suivante :

Temp. cible brute de sat. du condenseur = $0,833 \text{ (temp. de sat. de l'évaporateur)} + 68,34$

La valeur brute est la valeur calculée initialement. Cette valeur est ensuite limitée à une gamme définie par les points de consigne minimum et maximum de la température cible de saturation du condenseur. Ces points de consigne réduisent simplement la valeur à une plage de service et cette plage peut être limitée à une seule valeur si les deux points de consigne sont réglés sur la même valeur.

Dead Band/Zone morte

La zone morte est une gamme de valeurs proche d'un point de consigne d'une telle entité qu'un changement dans la variable survenant dans la gamme de la zone morte ne déclenche aucune action de la part du régulateur. Par exemple, si un point de consigne de température est de $6,5^\circ\text{C}$ (44°F) et qu'il a une zone morte de $\pm 2^\circ\text{F}$, rien n'arrivera jusqu'à ce que la température mesurée soit inférieure à $5,5^\circ\text{C}$ (42°F) ou supérieure à $7,5^\circ\text{C}$ (46°F).

DIN

Entrée numérique, généralement suivie d'un numéro désignant le numéro de l'entrée.

Error/Erreur

Dans le contexte de ce manuel, une erreur est la différence entre la valeur réelle d'une variable et le paramètre ou point de consigne cible.

Evaporator Approach/Approche de l'évaporateur

L'approche de l'évaporateur est calculée pour chaque circuit. L'équation est la suivante :

Approche de l'évaporateur = $\text{LWT} - \text{Température saturée de l'évaporateur}$

Evap Recirc Timer/Temporisateur de recirc. de l'évap.

Une fonction de synchronisation, avec une valeur par défaut de 30 secondes, qui arrête toute lecture d'eau glacée durant la période de temporisation réglée. Ce délai permet aux capteurs d'eau glacée (notamment pour les températures de l'eau) de réaliser une lecture plus précise des conditions du système d'eau glacée.

EXV/VDE

Electronic expansion valve/Vanne de détente électronique : utilisée pour contrôler le débit de fluide frigorigène vers l'évaporateur, contrôlé par le microprocesseur du circuit.

High Saturated Condenser – Hold Value/Haute valeur de saturation du condenseur – Valeur de maintien

High Cond Hold Value/Haute valeur de maintien du cond. = Valeur max. de saturation du condenseur – 2,7 °C (5 °F)

Cette fonction empêche le compresseur de charger lorsque la pression est proche de 2,7 °C (5 °F) de la pression de refoulement maximale. L'objectif est de garder le compresseur activé durant les périodes d'éventuelles pressions élevées temporaires.

High Saturated Condenser – Unload Value/Haute valeur de saturation du condenseur – Valeur de décharge

High Cond Unload Value/Haute valeur de décharge du cond. = Valeur max. de saturation du condenseur – 1,6 °C (3°F)

Cette fonction décharge le compresseur lorsque la pression est proche de 1,6 °C (3°F) de la pression de refoulement maximale. L'objectif est de garder le compresseur activé durant les périodes d'éventuelles pressions élevées temporaires.

Light Load Stg Dn Point/Point de désact. de charge légère

Le point de charge en pourcentage auquel un des deux compresseurs en marche s'éteindra, en transférant la charge de l'unité sur le compresseur restant.

Load Limit/Limite de la charge

Un signal extérieur du clavier, le signal BAS ou un signal de 4-20 mA qui limite la charge du compresseur à un pourcentage donné de la charge complète. Paramètre fréquemment utilisé pour limiter l'entrée de puissance de l'unité.

Load Balance/Équilibrage de la charge

L'équilibrage de la charge est une technique qui distribue de manière égale la charge totale de l'unité entre les compresseurs en marche sur une unité ou sur un groupe d'unités.

Low Pressure Unload Setpoint/Point de consigne de décharge de faible pression

Le réglage de pression de l'évaporateur (psi) auquel le régulateur déchargera le compresseur jusqu'à ce qu'une pression pré réglée soit atteinte.

Low Pressure Hold Setpoint/Point de consigne de maintien de faible pression

Le réglage de pression de l'évaporateur (psi) auquel le régulateur ne permettra plus la charge du compresseur.

Low/High Superheat Error/Erreur de surchauffe basse/haute

C'est la différence entre la surchauffe réelle de l'évaporateur et la surchauffe cible.

LWT/TSE

Leaving water temperature/Température de sortie de l'eau. Par « eau », on entend tout fluide utilisé dans le circuit du groupe d'eau glacée.

LWT Error/Erreur de TSE

L'erreur dans le contexte du régulateur est la différence entre la valeur d'une variable et le point de consigne. Par exemple, si le point de consigne de la TSE est de 6,5 °C (44°F) et que la température réelle de l'eau à un moment donné est de 7,5°C (46°F), l'erreur de TSE est de +1°C (+2°F).

LWT Slope/Pente de la TSE

La pente de la TSE est une indication de la tendance de la température de l'eau. Elle est calculée en prenant des lectures de température toutes les quelques secondes et en les soustrayant des valeurs précédentes, sur un intervalle rotatif d'une minute.

ms

Millisecondes.

Maximum Saturated Condenser Temperature/Température de saturation maximale du condenseur

La température de saturation maximale du condenseur permise est calculée en fonction de l'enveloppe de fonctionnement du compresseur.

Offset/Décalage

Le décalage est la différence entre la valeur réelle d'une variable (comme la température ou la pression) et la lecture affichée sur le microprocesseur comme résultat du signal d'un capteur.

Refrigerant Saturated Temperature/Température de saturation du fluide frigorigène

La température de saturation du fluide frigorigène se calcule à partir des lectures du capteur de pression de chaque circuit. Cette pression est ajustée selon une courbe de température/pression du R-134a pour déterminer la température de saturation.

Soft Load/Charge douce

La charge douce est une fonction configurable utilisée pour augmenter la capacité de l'unité sur une période donnée, utilisée généralement pour influencer la demande électrique du bâtiment en chargeant progressivement l'unité.

SP/PC

Setpoint/Point de consigne.

SSS/DSC

Solid state starter/Démarreur à semi-conducteur : comme utilisé sur les compresseurs à vis.

Suction Superheat/Surchauffe d'aspiration

La surchauffe de l'aspiration est calculée pour chaque circuit en utilisant l'équation suivante :

$\text{Surchauffe de l'aspiration} = \text{température d'aspiration} - \text{température saturée de l'évaporateur}$

Stage Up/Down Accumulator/Accumulateur d'activations/de désactivations

L'accumulateur peut être considéré comme une base de données d'occurrences qui indique le besoin d'un ventilateur additionnel.

Stageup/Stagedown Delta-T/Delta T d'activation/de désactivation

L'activation/la désactivation est l'action de démarrer/arrêter un compresseur ou un ventilateur quand un autre est encore en marche. Le démarrage et l'arrêt est l'action de démarrer le premier compresseur ou ventilateur et d'arrêter le dernier compresseur ou ventilateur. Le Delta-T est la zone morte de chaque côté du point de consigne sur lequel aucune action n'est prise.

Stage Up Delay/Délai d'activation

Le délai entre le démarrage du premier compresseur et le démarrage du second.

Startup Delta-T/Delta-T de démarrage

Nombre de degrés au-dessus du point de consigne de la TSE requis pour démarrer le premier compresseur.

Stop Delta-T/ Delta-T d'arrêt

Nombre de degrés au-dessous du point de consigne de la TSE requis pour l'arrêt du dernier compresseur.

VCC


Volts de courant continu, parfois noté comme vcc.

Maître / esclave

Cette section fournit une description de la logique de contrôle Maître-Esclave et de tous les scénarios dans lesquels cette fonction est appliquée. Le contrôle MS (Maître-Esclave) consiste en une gestion commune de plusieurs refroidisseurs connectés entre eux au moyen d'une communication série Konnex où un refroidisseur défini «Maître» détient le contrôle de tous les autres refroidisseurs définis «Esclaves».

Généralités sur la fonction Maître - Esclave

La fonction Maître-Esclave permet de contrôler une installation disposant de plusieurs refroidisseurs avec un maximum de 4 refroidisseurs, 1 Maître et 3 esclaves, branchés en parallèle sur le circuit d'eau. Le contrôle de la température est toujours effectué en fonction de la température générale de sortie de l'eau relevée par le refroidisseur Maître.



La fonction Maître-Esclave (MS) est en mesure de gérer plusieurs installations séparément. La principale différence qui identifie chaque type de d'installation est, essentiellement, le nombre et le type de raccordement des pompes à eau. La fonction MS ne peut jamais fournir de signal de modulation de vitesse pour une ou plusieurs pompes à eau.

- Installation 1 : Pompe commune unique

L'installation la plus simple pouvant être gérée par la fonction Maître-Esclave, est composée d'une seule pompe commune montée sur le collecteur d'eau qui fournit le débit d'eau à tous les refroidisseurs du réseau. La pompe est activée en mettant en parallèle les contacts activés de la pompe à eau de l'évaporateur de chaque refroidisseur. Le premier refroidisseur activé par le Maître pour être démarré activera la pompe commune. Avec cette installation, tous les refroidisseurs sont toujours traversés par le flux d'eau même s'ils sont à l'arrêt.

- Installation 2 : Pompe unique pour refroidisseur

Dans la seconde installation, chaque refroidisseur du réseau Maître-Esclave est équipé d'une pompe. La pompe peut être montée directement sur l'unité ou sur la conduite de chaque refroidisseur. Cette installation évite que l'eau passe dans l'évaporateur si le refroidisseur est éteint (Off). Chaque pompe sera commandée uniquement par le refroidisseur auquel elle est branchée.

- Installation 3 : Pompe de refroidisseur double


Le troisième type d'installation est une extension de l'installation précédente. La configuration standard prévoit que chaque refroidisseur puisse contrôler deux pompes à eau d'évaporateur : pompe principale et de pompe de secours. Cette fonction est aussi maintenue dans le réseau Maître-Esclave. Chaque couple de pompes est branché au refroidisseur correspondant qui les gèrera en fonction des paramètres locaux.

- Installation 4 : Refroidisseur avec évaporateur à sections multiples


Dans la dernière installation, chaque refroidisseur est équipé d'un évaporateur sectionné par une vanne à deux voies qui évite que l'eau passe si le refroidisseur ne fonctionne pas. Le nombre de pompes et de vannes doit être le même que le nombre de refroidisseurs dans la mesure où chaque pompe et chaque vanne est associée à un refroidisseur spécifique. Tout comme pour

l'installation avec refroidisseur à pompe unique, chaque refroidisseur activera sa vanne et sa pompe. Il est impossible de gérer une pompe de secours avec ce type d'installation.


Dans ce cas, il est recommandé de raccorder la pompe à eau de l'évaporateur active alimentée par le refroidisseur, à la vanne et, par conséquent, l'indicateur d'ouverture totale de la vanne à celui activé de la pompe. De cette manière, on devrait pouvoir éviter tout problème de surpression dû au démarrage simultané de la pompe et de la vanne.




Pompe commune unique



Pompe unique pour refroidisseur



Pompe de refroidisseur double



Refroidisseur avec évaporateur à sections multiples

Branchement électrique


La section suivante indique tous les branchements électriques nécessaires au fonctionnement correct de la fonction Maître Esclave.



Tous les schémas présents dans cette section fournissent uniquement un diagramme de principe des branchements électriques.

Bus de process

Le schéma suivant montre comment les refroidisseurs doivent être branchés entre eux pour réaliser le réseau Maître Esclave. En commençant par le premier refroidisseur, brancher en parallèle toutes les bornes PB [CE+ / CE-] de chaque régulateur, accessibles sur le bornier fourni par le client. Consulter le tableau pour l'énumération des bornes



Capteur de température générale de sortie de l'eau


Le capteur de la température générale de sortie de l'eau a été branché au refroidisseur maître au moyen du bornier du client (Capteur de température Maître-Esclave). Consulter le tableau pour l'énumération des bornes.

Branchement des pompes

Il est possible de brancher les pompes différemment en fonction du type d'installation dans laquelle la fonction Maître-Esclave est utilisée.

1. Pompe commune unique


Dans l'installation de type Pompe commune unique où une seule pompe fournit tout le débit d'eau, tous les contacts de la pompe activés de chaque refroidisseur doivent être branchés en parallèle afin qu'il soit possible de fournir un seul contact d'activation pour la pompe commune. Le contact de la pompe de chaque refroidisseur se trouve sur le bornier fourni par le client (Démarrage pompe évaporateur n°1). Consulter le tableau pour l'énumération des bornes.



Pour l'unité refroidie à l'eau avec inversion de l'eau, se rappeler qu'avec le mode Chaud, la pompe côté utilisateur n'est pas la pompe de l'évaporateur mais la pompe du condenseur. Pour cette raison, il sera nécessaire d'utiliser la borne de démarrage de la Pompe de condensateur n°1 pour contrôler la pompe commune.


2. Pompe unique pour refroidisseur

Dans l'installation avec Pompe unique pour refroidisseur, chaque pompe doit être branchée à l'unité correspondante. Le contact d'activation se trouve sur le bornier fourni par le client (Démarrage pompe évaporateur n°1). Consulter le tableau pour l'énumération des bornes.




3. Pompe de refroidisseur double

Dans l'installation avec Pompe de refroidisseur double, chaque couple de pompes doit être branché au refroidisseur correspondant. Le contact d'activation se trouve sur le bornier fourni par le client (Démarrage pompe évaporateur n°1, Démarrage pompe évaporateur n°2). Consulter le tableau pour l'énumération des bornes.



4. Refroidisseur avec évaporateur à sections multiples

Dans l'installation où l'évaporateur est sectionné par une vanne à deux voies, brancher la vanne à la pompe en service alimentée par le refroidisseur et la pompe à l'indicateur d'ouverture complète de la vanne. Le contact d'activation se trouve sur le bornier fourni par le client (Démarrage pompe évaporateur n°1). Consulter le tableau pour l'énumération des bornes.



Fonctionnement de la fonction Maître - Esclave

Configuration de la fonction Maître - Esclave

La configuration de base de la fonction Maître-Esclave nécessite le réglage de trois paramètres accessibles dans le menu de configuration de l'unité:

Point de consigne/sous-menu	Défaut	Plage	Description
Adresse maître-esclave	Autonome	Autonome Maître Esclave 1 Esclave 2 Esclave 3	Établit si le refroidisseur fonctionne de manière autonome ou s'il appartient à un réseau Maître-Esclave. Autonome : L'unité courante n'appartient pas à un réseau Maître-Esclave Maître : L'unité courante est défini Maître Esclave 1 : L'unité courante est défini Esclave 1 Esclave 2 : L'unité courante est défini Esclave 2 Cette adresse peut être attribuée uniquement si le paramètre Nombre Maître/Esclaves de l'unité (M/S Num Of Unit) = 3 ou 4 Esclave 3 : L'unité courante est défini Esclave 3 Cette adresse peut être attribuée uniquement si le paramètre Nombre Maître/Esclaves de l'unité (M/S Num Of Unit) = 4 Exemple : Si, dans un réseau, il y a 3 refroidisseurs, alors leur adresse doit être la suivante : Maître - Esclave 1 - Esclave 2 Tout autre adressage provoquera une alarme de configuration
M/S Num Of Unit (Nbre Maître/Esclaves de l'unité)	2	2,3,4	Indique le nombre de refroidisseurs appartenant au réseau Maître Esclave Ce paramètre doit être configuré <u>uniquement</u> dans le refroidisseur Maître, dans toutes les unités Esclaves, il peut être laissé à la valeur par défaut, comme ignoré.
M/S Sns Type (Type capteur Maître/Esclave)	NTC10K	NTC10K, PT1000	Définit le type de capteur utilisé pour mesurer la température générale de sortie de l'eau. Ce paramètre doit être configuré <u>uniquement</u> dans le refroidisseur Maître, dans toutes les unités Esclaves, il peut être laissé à la valeur par défaut, comme ignoré.

Système activé

Le démarrage et l'arrêt de tous les systèmes peuvent être effectués en appliquant les commandes d'activation normales (commutateur local/à distance, commande IHM, activés par Modbus/BACNet/Lon) à l'unité maître.

Toutes les autres unités esclaves conservent, cependant, leur activation locale. Quand une unité esclave est désactivée au niveau local, l'unité maîtresse la considérera comme une unité qui n'est pas prête et ne lui enverra donc pas les commandes de démarrage.

Étant donné que l'unité maîtresse perd son activation locale (utilisée comme système activé), le paramètre **Maître activé** permettant de désactiver l'unité Maîtresse est présent dans le menu . Désactiver l'unité Maîtresse signifie qu'elle ne sera pas utilisée pour la thermorégulation mais qu'elle continuera acquérir la température de sortie de l'eau commune et qu'elle continuera à envoyer la commande d'activation aux unités esclaves.

Point de consigne du système

Le contrôle de la température dans le MS est effectué en fonction de la température de l'eau sortant de l'évaporateur commun par rapport à la valeur cible paramétrée dans le refroidisseur Maître.

Ce point de consigne est commun à tout le système et il est envoyé par l'unité Maîtresse à toutes les unités esclaves avec la communication série.

Comme dans le cas du refroidisseur unique, chaque fonction servant à modifier la valeur cible (Réinitialisation LWT, point de consigne double, modifications par Modbus/BACNet/Lon) peut être appliquée à l'unité Maîtresse pour modifier la température cible globale.



Sur les refroidisseurs esclaves, le paramètre **Active Setpt (Point de consigne actif**, voir section) affichera toujours la cible reçue par le refroidisseur maître sauf quand l'unité est en alarme communication ou si la fonction **Disconnect Mode Déconnecter mode**) 0 est active.

Mode de fonctionnement du système : Froid/Chaud/Glace

Toutes les unités appartenant au réseau Maître Esclave doivent toujours travailler avec le même mode de fonctionnement. Étant donné que dans les unités, le mode de fonctionnement est local, le refroidisseur maître ne transmet pas son mode de fonctionnement. Il est donc très important de vérifier que le changement Froid, Chaud, Glace soit toujours effectué sur toutes les unités.



Pour les refroidisseurs refroidis par eau, se rappeler que le réseau Maître Esclave n'est pas en mesure de gérer le mode Poursuite.

Fonctionnement avec une alarme communication

Toutes les unités esclaves communiquent avec l'unité Maîtresse par une communication série. Si, pendant le fonctionnement normal, une panne de communication se vérifie entre le Maître et l'Esclave, le système continue de fonctionner en se comportant comme suit :

- L'unité Esclave qui a perdu la communication avec le Maître démarre pour fonctionner comme une unité autonome conformément aux paramètres locaux.
- L'unité Maîtresse détecte qu'il y a une erreur de communication avec un Esclave et, le cas échéant, active le refroidisseur de secours.
- Si l'unité Maîtresse perd la communication avec toutes les unités du réseau ensuite, tous les refroidisseurs fonctionneront en mode autonome.

Options maître-esclave

Priorité des refroidisseurs

Le démarrage et l'arrêt de chaque refroidisseur sont gérés par le Maître en fonction des conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.

Conditions	Prochain refroidisseur à démarrer	Prochain refroidisseur à arrêter
1er	Priorité maximale	Priorité minimale
2ème	Nombre de démarrages le plus bas	Charge la plus basse
3ème	Heures de fonctionnement les plus basses	Heures de fonctionnement les plus élevées
4ème	Adresse la plus basse	Nombre de démarrages le plus élevé
5ème	-	Adresse la plus basse

La première condition est liée à la priorité définie pour chaque refroidisseur. Les valeurs de priorité par défaut sont toutes 1, c'est-à-dire que toutes les unités ont la même priorité. Une valeur 1 indique la priorité maximale, une valeur 4 indique la priorité minimale. Il est possible de modifier les valeurs de priorité sur le refroidisseur Maître (voir section)

Refroidisseur de secours

La fonction Maître-Esclave permet de définir un des refroidisseurs appartenant au réseau comme refroidisseur de secours. Le refroidisseur de secours est normalement éteint et il devient opérationnel uniquement quand une des conditions suivantes se vérifie :

1. au moins un refroidisseur est en état d'alarme ;
2. au moins un des refroidisseurs esclaves est en alarme de communication avec le refroidisseur Maître ;
3. au moins un refroidisseur n'est pas activé.
4. La fonction Compensation de température est activé et le point de consigne de température de l'eau n'est pas atteinte avec le système à pleine charge.

La section suivante explique, étape par étape, comment régler les paramètres modifiables dans le menu pour configurer le refroidisseur de secours en fonction des exigences locales.

Étape 1 : Sélection du refroidisseur de secours.

Point de consigne/sous-menu	Défaut	Plage	Description
Refroidisseur de secours	Non	Non Auto Maître Esclave 1 Esclave 2 Esclave 3	Non = Il n'y a pas de refroidisseur de secours dans le réseau Maître-Esclave Auto = Un des refroidisseurs du réseau Maître-Esclave sera toujours désigné comme refroidisseur de secours. La rotation du refroidisseur de secours sera effectuée conformément à la configuration établie avec les paramètres Rotation Type (Type de rotation) et Interval Time (Intervalle de temps) . Maître = le refroidisseur maître est toujours défini comme refroidisseur de secours. Esclave 1 = le refroidisseur esclave 1 est toujours désigné comme refroidisseur de secours Esclave 2 = le refroidisseur esclave 2 est toujours désigné comme refroidisseur de secours Esclave 3 = le refroidisseur esclave 3 est toujours désigné comme refroidisseur de secours

Étape 2 : Définir le type de rotation du refroidisseur de secours.

Définir le type de rotation du refroidisseur de secours n'a de sens que si le paramètre «**Standby Chiller**» (**Refroidisseur de secours**) est configuré sur **Auto**.

Point de consigne/sous-menu	Plage	Description
Rotation Type (Type de rotation)	Time (Temps), Sequence (Séquence)	Time (Temps) = Le refroidisseur de secours suivant sera le refroidisseur ayant le plus d'heures de fonctionnement au moment du changement. Sequence (Séquence) = Le refroidisseur de secours suivant sera le suivant conformément aux séquences suivantes : - Réseau avec un esclave : Maître → Esclave 1 → Maître - Réseau avec deux esclaves : Maître → Esclave 1 → Esclave 2 → Maître - Réseau avec trois esclaves : Maître → Esclave 1 → Esclave 2 → Esclave 3 → Maître

Étape 3 : Intervalle de temps pour rotation du refroidisseur de secours.

Définir l'intervalle de temps pour la rotation du refroidisseur de secours n'a de sens que si le paramètre «Standby Chiller» (Refroidisseur de secours) est configuré sur **Auto**.

Point de consigne/sous-menu	Défaut	Plage	Description
Interval Time (Intervalle de temps)	7 jours	1...365	Définit l'intervalle de temps (exprimé en jours) pour la rotation du refroidisseur de secours.
Switch Time (Temps de commutation)	00:00:00	00:00:00...23:59:59	Définit le temps pendant la journée durant lequel la commutation du refroidisseur de secours sera effectuée.

Étape 4 : Activation de la fonction de compensation de température

Choisir si activer ou non la fonction de compensation de température

Point de consigne/sous-menu	Défaut	Plage	Description
Tmp Cmp (comp. temp.)	Non	Non, Oui	Non = Le refroidisseur de secours devient opérationnel uniquement dans les cas suivants : 1. au moins un refroidisseur est en état d'alarme ; 2. au moins un des refroidisseurs esclaves est en alarme de communication avec le refroidisseur Maître ; 3. au moins un refroidisseur n'est pas activé. Oui = le refroidisseur de secours devient opérationnel dans tous les cas précédents et aussi si tous les autres refroidisseurs sont en marche à la capacité maximum et que le point de consigne de température de l'eau n'est pas atteint pendant au moins un temps spécifique configuré par le paramètre Tmp Comp Time (Temps de comp. temp.)
Tmp Comp Time (temps de comp. temp.)	120 min	0...600	Constante de temps pendant laquelle le système doit être au maximum de sa capacité et le point de consigne ne doit pas être atteint avant que la refroidisseur de secours ne soit activé.

Étape 5 : Réinitialisation

La commande de réinitialisation peut être utilisée pour forcer la rotation du refroidisseur de secours.

Point de consigne/sous-menu	Défaut	Plage	Description
Standby Reset (réinitialisation de secours)	Off	Off, Reset	Off = Aucune Action Reset = Force une rotation du refroidisseur de secours et réinitialise la minuterie de rotation.

Mode Déconnexion

Pour chaque unité appartenant au réseau Maître-Esclave, il est possible d'activer la fonction «Disconnect Mode» (Mode de déconnexion) avec le menu. Cette fonction permet de débrancher provisoirement l'unité du réseau et de la gérer comme si elle avait été configurée pour être autonome.

- Si une unité Esclave est en mode «Disconnect» (Déconnexion), alors le Maître considère cette unité comme n'étant pas disponible.
- Si l'unité Maîtresse est en mode Déconnexion, alors toutes les autres unités Esclaves sont contraintes de travailler, elles aussi, en mode Déconnexion.

Cette fonction peut être utilisée pour faciliter les opérations de maintenance sur un ou plusieurs refroidisseurs du réseau

The present publication is drawn up by of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content, and the products and services presented therein. Specification are subject to change without prior notice. Refer to the data communicated at the time of the order. Daikin Applied Europe S.p.A. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Applied Europe S.p.A..

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italia

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014

<http://www.daikinapplied.eu>